

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: 0239-4-07/19

Телефон: 783-32-35 Узел учета: ГВС

Адрес: п. Стрельна, ул. Львовская д.17
Обслуживающая организация: ООО "ТЭК СПб"
Источник: ул. Львовская д.14 лит.А

Рассматривать совместно с УУТЭ:
Схема подключения: Зависимая закрытая, 4х-трубная, ГВС с циркуляцией график: 105/70

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7.03 №110/18

Режим (схема): 3

Приборы УУТЭ поверены до 06.09.2014

l хв, C=0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

лето:

Договорные нагрузки, l кал/час:

Qот = 0,3937

Qгвс = 0,1261

Договорные расходы, т/час:

Gот = 11,25

Gгвс = 2,1

Договорные расходы т/сут:

Gот =

Gгвс =

Фактическое потребление за отчетный период:

с 23.12.2013 по 23.01.2014

Дата	Ти час	НС	M1, т		M2, т		dM, т		T1, С		T2, С		dT, С		P1, кг/см2		P2, кг/см2		V3, м3		V4, м3		dV, м3		Q, Гкал	
			Т	Т	Т	Т	С	С	С	С	кг/см2	кг/см2	м3	м3	м3	м3	м3	м3								
23.12.2013	24,00		45,260	31,830	13,430	62,94			54,85	8,09	6,8	6	46,09	32,31	13,78										1,10	
24.12.2013	24,00		43,290	31,760	11,530	62,77			54,63	8,14	6,8	6	44,06	32,24	11,82											0,98
25.12.2013	24,00		44,650	31,910	12,740	62,90			54,89	8,01	6,8	6	45,48	32,39	13,09											1,06
26.12.2013	24,00		44,110	31,710	12,400	62,89			54,80	8,09	6,8	6	44,92	32,19	12,73											1,04
27.12.2013	24,00		44,810	31,630	13,180	62,90			54,84	8,06	6,8	6	45,63	32,11	13,52											1,09
28.12.2013	24,00		45,630	31,560	14,070	62,94			55,10	7,84	6,8	6	46,46	32,04	14,42											1,13
29.12.2013	24,00		46,860	31,670	15,190	62,95			55,26	7,69	6,8	6	47,75	32,15	15,6											1,20
30.12.2013	24,00		44,950	31,650	13,300	62,97			55,08	7,89	6,8	6	45,78	32,13	13,65											1,09
31.12.2013	24,00		50,630	31,170	19,460	63,34			55,69	7,65	6,8	6	51,55	31,65	19,9											1,47
01.01.2014	24,00		41,690	31,800	9,890	62,76			54,61	8,15	6,8	6	42,5	32,28	10,22											0,88
02.01.2014	24,00		43,890	31,940	11,950	62,87			54,79	8,08	6,8	6	44,71	32,42	12,29											1,01
03.01.2014	24,00		43,540	31,840	11,700	62,88			54,62	8,26	6,8	6	44,36	32,32	12,04											1,00
04.01.2014	24,00		44,360	32,020	12,340	62,86			54,73	8,13	6,8	6	45,19	32,5	12,69											1,04
05.01.2014	24,00		44,240	31,420	12,820	62,80			54,63	8,17	6,8	6	45,06	31,9	13,16											1,06
06.01.2014	24,00		45,980	31,470	14,510	62,96			55,15	7,81	6,8	6	46,85	31,95	14,9											1,16
07.01.2014	24,00		44,600	31,670	12,930	62,80			54,90	7,90	6,8	6	45,42	32,15	13,27											1,06
08.01.2014	24,00		46,700	31,220	15,480	62,91			55,08	7,83	6,8	6	47,61	31,7	15,91											1,22
09.01.2014	24,00		43,940	31,350	12,590	62,91			54,78	8,13	6,8	6	44,76	31,83	12,93											1,05
10.01.2014	24,00		43,450	31,670	11,780	62,81			54,83	7,98	6,8	6	44,27	32,15	12,12											1,00
11.01.2014	24,00		45,310	31,560	13,750	62,94			54,83	8,11	6,8	6	46,17	32,04	14,13											1,12
12.01.2014	24,00		47,210	31,710	15,500	62,96			55,06	7,90	6,8	6	48,09	32,19	15,9											1,23
13.01.2014	24,00		44,540	31,380	13,160	62,87			54,67	8,20	6,8	6	45,37	31,86	13,51											1,09
14.01.2014	24,00		44,060	31,700	12,360	62,86			54,57	8,29	6,8	6	44,87	32,18	12,69											1,04
15.01.2014	24,00		45,450	31,010	14,440	62,78			54,47	8,31	6,8	6	46,29	31,49	14,8											1,16
16.01.2014	24,00		45,550	31,200	14,350	62,92			54,77	8,15	6,8	6	46,4	31,68	14,72											1,16
17.01.2014	24,00		46,040	30,800	15,240	62,90			54,60	8,30	6,8	6	46,93	31,28	15,65											1,22
18.01.2014	24,00		47,140	31,220	15,920	62,95			54,65	8,30	6,8	6	48,02	31,7	16,32											1,26
19.01.2014	24,00		50,200	30,670	19,530	63,05			54,89	8,16	6,8	6	51,15	31,15	20											1,48
20.01.2014	24,00		45,740	30,890	14,850	62,88			54,52	8,36	6,8	6	46,58	31,37	15,21											1,19
21.01.2014	24,00		45,390	30,450	14,940	62,86			54,39	8,47	6,8	6	46,21	30,93	15,28											1,20
22.01.2014	24,00		44,680	31,240	13,440	62,80			54,49	8,31	6,8	6	45,51	31,72	13,79											1,11
23.01.2014	24,00		45,240	31,260	13,980	62,83			54,40	8,43	6,8	6	46,06	31,74	14,32											1,15
Среднее	24,00		45,285	31,449	13,836	62,90			54,80	8,10			46,13	31,93	14,20											1,13
Итого	768,00		1449,130	1006,380	442,75															1476,10	1021,74	454,36				36,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	V3, м3	V4, м3	Q, Гкал	Ти, ч
23.12.13 0:00	33073,310	22789,070	33748,275	23254,1530	862,98	18544,00
23.01.14 0:00	34522,440	23795,450	35224,375	24275,8930	899,03	19312,00

Расчет по среднему за период с по 0 сут = 0,00 Гкал
 Расчетное потребление за предыдущий период = 0,00 Гкал
 Корректировка на Тхв 1°C = 0,40 Гкал
 Расчет с учетом аварийного времени за период сут = Гкал
 Расчет по договорным нагрузкам с по 0 сут

Итого к ОПЛАТЕ по УУТЭ: Qгвс= 35,64 Гкал
 ОПЛАТА по договору: 0 сут

"ПетербургТеплоЭнерго" Отчет принят

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

(Подпись)

Борисов Д.С.



ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН
 ЧАСОВЫЕ АРХИВЫ
 ПРЕДОСТАВЛЕННЫ
 ПАШУРИН Д.А.



Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: 0239-4-07/19

Телефон: 783-32-35

Узел учета: ГВС

Адрес: п. Стрельна, ул. Львовская д.19
Обслуживающая организация: ООО "ТЭК СПб"
Источник: ул. Львовская д.14 лит.А

Схема подключения: Зависимая закрытая, 4х-трубная, ГВС с циркуляцией

Рассматривать совместно с УУ1Э:
график: 105/70

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВК1-7.03 №120186

Режим (схема): 3

Приборы УУ1Э поверены до 08.12.2014

Тхв, гр.С=0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

лето:

Договорные нагрузки, т/час:

Qот = 0,4255

Qвент =

Qгвс = 0,133

Договорные расходы, т/сут:

Got = 12,16

Gвент =

Gгвс = 2,22

Фактическое потребление за отчетный период:

с 23.12.2013 по 23.01.2014

Дата	Ти час	НС	УЧЕТ (ТВ-2)											Qг			
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	V3, м3	V4, м3	dV, м3				
23.12.2013	24.00		38,310	22,710	15,600	63,56	51,20	12,36	7	6,2	39,04	21,27	17,77				1,29
24.12.2013	24.00		36,810	23,270	13,540	63,50	50,94	12,56	7	6,2	37,51	21,83	15,68				1,17
25.12.2013	24.00		38,730	22,350	16,380	63,55	51,27	12,28	7	6,2	39,46	20,9	18,56				1,33
26.12.2013	24.00		37,500	22,920	14,580	63,51	51,05	12,46	7	6,2	38,21	21,48	16,73				1,23
27.12.2013	24.00		37,320	23,060	14,260	63,63	51,13	12,50	7	6,2	38,02	21,61	16,41				1,21
28.12.2013	24.00		37,380	23,260	14,120	63,57	51,03	12,54	7	6,2	38,08	21,82	16,26				1,20
29.12.2013	24.00		39,070	22,140	16,930	63,65	50,84	12,81	7	6,2	39,79	20,69	19,1				1,38
30.12.2013	24.00		38,940	21,880	17,060	63,59	51,08	12,51	7	6,2	39,68	20,44	19,24				1,37
31.12.2013	24.00		42,180	19,750	22,430	63,61	51,45	12,16	7	6,2	42,97	18,28	24,69				1,68
01.01.2014	24.00		36,260	23,620	12,640	63,53	51,11	12,42	7	6,2	36,93	22,18	14,75				1,11
02.01.2014	24.00		37,590	23,100	14,490	63,55	51,21	12,34	7	6,2	38,29	21,66	16,63				1,22
03.01.2014	24.00		37,030	23,380	13,650	63,60	51,33	12,27	7	6,2	37,72	21,94	15,78				1,17
04.01.2014	24.00		38,420	22,630	15,790	63,55	51,13	12,42	7	6,2	39,12	21,19	17,93				1,30
05.01.2014	24.00		38,350	21,810	16,540	63,61	51,01	12,60	7	6,2	39,07	20,36	18,71				1,34
06.01.2014	24.00		38,420	22,330	16,090	63,62	51,27	12,35	7	6,2	39,11	20,89	18,22				1,31
07.01.2014	24.00		38,270	22,540	15,730	63,60	51,19	12,41	7	6,2	38,98	21,1	17,88				1,30
08.01.2014	24.00		39,380	21,270	18,110	63,57	51,28	12,29	7	6,2	40,09	19,83	20,26				1,43
09.01.2014	24.00		37,380	22,640	14,740	63,54	51,27	12,27	7	6,2	38,08	21,2	16,88				1,23
10.01.2014	24.00		37,420	22,730	14,690	63,61	51,39	12,22	7	6,2	38,1	21,29	16,81				1,23
11.01.2014	24.00		38,240	22,460	15,780	63,61	51,03	12,58	7	6,2	38,92	21,02	17,9				1,30
12.01.2014	24.00		40,290	21,370	18,920	63,71	51,30	12,41	7	6,2	41,02	19,93	21,09				1,49
13.01.2014	24.00		37,750	22,260	15,490	63,66	50,79	12,87	7	6,2	38,48	20,82	17,66				1,29
14.01.2014	24.00		37,440	22,600	14,840	63,58	50,83	12,75	7	6,2	38,16	21,14	17,02				1,24
15.01.2014	24.00		37,690	22,200	15,490	63,63	50,95	12,68	7	6,2	38,41	20,76	17,65				1,28
16.01.2014	24.00		37,790	22,380	15,410	63,62	50,84	12,78	7	6,2	38,5	20,94	17,56				1,28
17.01.2014	24.00		37,770	22,250	15,520	63,61	50,74	12,87	7	6,2	38,49	20,81	17,68				1,29
18.01.2014	24.00		39,520	21,460	18,060	63,64	50,94	12,70	7	6,2	40,26	20,02	20,24				1,44
19.01.2014	24.00		40,780	20,500	20,280	63,67	50,86	12,81	7	6,2	41,54	19,03	22,51				1,57
20.01.2014	24.00		37,450	22,730	14,720	63,58	50,85	12,73	7	6,2	38,17	21,29	16,88				1,24
21.01.2014	24.00		37,630	22,360	15,270	63,48	50,85	12,63	7	6,2	38,33	20,92	17,41				1,27
22.01.2014	24.00		38,010	22,870	15,140	63,64	50,84	12,80	7	6,2	38,72	21,43	17,29				1,27
23.01.2014	24.00		38,660	22,660	16,000	63,70	50,74	12,96	7	6,2	39,39	21,21	18,18				1,33
Среднее	24,00		38,243	22,359	15,884	63,60	51,05	12,54			38,96	20,92	18,04				1,31
Итого	768,00		1223,780	715,490	508,29						1246,64	669,28	577,36				41,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	V3, м3	V4, м3	Q, Гкал	Ти, ч
23.12.13 0:00	38829,150	26651,300	39621,581	27195,2040	1077,30	6740,00
23.01.14 0:00	40052,930	27366,790	40868,221	27864,4840	1119,06	14368,00

Расчет по среднему за период с сут = Гкал
 Расчетное потребление за предыдущий период = 0,00 Гкал
 Корректировка на Тхв 1°C = 0,47 Гкал
 Расчет с учетом аварийного времени за период = Гкал
 Расчет по договорным нагрузкам с период 0 сут

Итого к ОПЛАТЕ по УУТЭ: Qгвс= 41,30 Гкал
 ОПЛАТА по договору: 0 сут

"ПетербургТеплоЭнерго" Отчет принят

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Борисов Д.С.



ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН
 ЧАСОВЫЕ АРХИВЫ
 ПРЕДОСТАВЛЕННЫ
 ДАШУРИН Д.А.

Handwritten signature



Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: 0239-4-07/19

Телефон: 783-32-35

Узел учета: ГВС

Адрес: п. Стрельна, ул. Львовская д.21
Обслуживающая организация: ООО "ТЭК СПб"
Источник: ул. Львовская д.14 лит.А

Схема подключения: Зависимая закрытая, 4х-трубная, ГВС с циркуляцией
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 105/70

Вычислитель: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Расчетный алгоритм: ВКТ-7.03 №13/315
Режим (схема): 3 лето: Приборы УУТЭ поверены до 09.03.2015
Ихв, гр.С=0
Договорные нагрузки, Гкал/час: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)
Договорные расходы, т/час: Got.= 0,31325
Договорные расходы т/сут: Got.= 8,95
фактическое потребление за отчетный период: с 23.12.2013 по 23.01.2014
Qгвс= 0,0927
Gгвс= 1,55

УЧЕТ (ТВ-2)														
Дата	Тн час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	V3 м3	V4 м3	dV м3	Q, Гкал
23.12.2013	24,00		41,500	30,520	10,980	64,01	55,05	8,96	7	6,2	42,29	30,04	12,25	1,01
24.12.2013	24,00		41,260	30,060	11,200	64,06	55,01	9,05	7	6,2	42,04	29,58	12,46	1,02
25.12.2013	24,00		39,930	30,490	9,440	64,04	54,97	9,07	7	6,2	40,69	30,01	10,68	0,91
26.12.2013	24,00		41,870	30,050	11,820	63,92	54,98	8,94	7	6,2	42,66	29,57	13,09	1,05
27.12.2013	24,00		39,590	30,200	9,390	64,06	54,90	9,16	7	6,2	40,36	29,72	10,64	0,91
28.12.2013	24,00		41,110	30,070	11,040	64,00	55,00	9,00	7	6,2	41,88	29,59	12,29	1,01
29.12.2013	24,00		41,520	30,270	11,250	64,11	55,09	9,02	7	6,2	42,32	29,79	12,53	1,03
30.12.2013	24,00		42,070	29,780	12,290	63,97	55,13	8,84	7	6,2	42,89	29,3	13,59	1,08
31.12.2013	24,00		45,460	30,070	15,390	64,12	55,51	8,61	7	6,2	46,34	29,59	16,75	1,28
01.01.2014	24,00		38,800	29,590	9,210	63,93	54,64	9,29	7	6,2	39,52	29,11	10,41	0,89
02.01.2014	24,00		40,030	29,880	10,150	63,95	54,75	9,20	7	6,2	40,78	29,4	11,38	0,95
03.01.2014	24,00		40,420	29,660	10,760	64,06	54,64	9,42	7	6,2	41,16	29,18	11,98	1,00
04.01.2014	24,00		39,500	29,970	9,530	64,00	54,27	9,73	7	6,2	40,25	29,49	10,76	0,93
05.01.2014	24,00		38,510	29,520	8,990	63,96	54,00	9,96	7	6,2	39,23	29,02	10,21	0,90
06.01.2014	24,00		40,540	29,620	10,920	64,06	54,46	9,60	7	6,2	41,31	29,14	12,17	1,01
07.01.2014	24,00		38,350	29,710	8,640	63,96	54,17	9,79	7	6,2	39,06	29,23	9,83	0,87
08.01.2014	24,00		42,240	30,210	12,030	64,15	54,58	9,57	7	6,2	43,09	29,73	13,36	1,09
09.01.2014	24,00		39,630	30,080	9,550	64,17	54,37	9,80	7	6,2	40,41	29,6	10,81	0,94
10.01.2014	24,00		40,180	30,220	9,960	63,91	55,06	8,85	7	6,2	40,94	29,74	11,2	0,93
11.01.2014	24,00		41,670	30,250	11,420	64,04	55,14	8,90	7	6,2	42,49	29,77	12,72	1,03
12.01.2014	24,00		43,980	30,500	13,480	64,06	55,35	8,71	7	6,2	44,82	30,02	14,8	1,16
13.01.2014	24,00		40,120	29,940	10,180	64,04	54,87	9,17	7	6,2	40,89	29,46	11,43	0,96
14.01.2014	24,00		39,940	30,070	9,870	64,01	54,78	9,23	7	6,2	40,7	29,59	11,11	0,94
15.01.2014	24,00		40,940	29,650	11,290	64,03	54,80	9,23	7	6,2	41,71	29,17	12,54	1,03
16.01.2014	24,00		39,330	29,870	9,460	64,03	54,72	9,31	7	6,2	40,06	29,39	10,67	0,91
17.01.2014	24,00		39,330	29,630	9,700	64,05	54,57	9,48	7	6,2	40,06	29,15	10,91	0,93
18.01.2014	24,00		40,420	29,950	10,470	64,05	54,78	9,27	7	6,2	41,19	29,47	11,72	0,98
19.01.2014	24,00		43,690	29,850	13,840	64,07	55,02	9,05	7	6,2	44,52	29,37	15,15	1,19
20.01.2014	24,00		39,620	29,710	9,910	64,13	54,55	9,58	7	6,2	40,39	29,23	11,16	0,95
21.01.2014	24,00		39,620	29,460	10,160	64,10	54,44	9,66	7	6,2	40,37	28,98	11,39	0,97
22.01.2014	24,00		40,310	29,870	10,440	64,02	54,57	9,45	7	6,2	41,07	29,39	11,68	0,98
23.01.2014	24,00		41,380	29,950	11,430	64,08	54,69	9,39	7	6,2	42,19	29,47	12,72	1,04
Среднее	24,00		40,714	29,958	10,756	64,04	54,78	9,26			41,49	29,48	12,01	0,99
Итого	768,00		1302,860	958,670	344,19						1327,68	943,29	384,39	31,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	V3, м3	V4, м3	Q, Гкал	Тн, ч
23.12.13 0:00	31132,770	23030,740	1354,775	962,5400	723,65	17484,00
23.01.14 0:00	32435,630	23989,410	2682,455	1905,8300	755,49	18252,00

Расчет по среднему за период с
Расчетное потребление за предыдущий период сут = 0,00 Гкал
Корректировка на Тхв = 0,32 Гкал
Расчет с учетом аварийного времени за период сут = 0 сут Гкал
Расчет по договорным нагрузкам с по 0 сут

Итого к ОПЛАТЕ по УУТЭ: Qгвс= 31,52 Гкал
ОПЛАТА по договору: 0 сут

"ПетербургТеплоЭнерго" Отчет принят

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Борисов Д.С.

Борисов Д.С.

ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН
ЧАСОВЫЕ АРХИВЫ
ПРЕДОСТАВЛЕННЫ
ВАШУРИН Д.А.

Вашурин Д.А.

ООО «ПетербургТеплоЭнерго»
ГРУППА ПО ПРИБОРНОМУ
УЧЕТУ ПЕТРОДВОРЦОВОГО
РАЙОНА
Для отчетов по узлам учета
« 29.01.2014 » 20 г.

