

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"  
 Адрес: п. Стрельна, ул. Львовская д.19  
 Обслуживающая организация: ООО "ТЭК СПб"  
 Источник: ул. Львовская д.14 лит.А

Договор: 0239-4-0719

Телефон: 783-32-35 Узел учета: ГВС

Схема подключения: Зависимая закрытая, 4х-трубная, ГВС с циркуляцией  
 Рассматривать совместно с УУТЭ график: 105/70

Вычислитель: Часовые и суточн. архивы в файлах: Режим (схема): 3 И приборы УУТЭ поверены до 08.12.2014 I хв, гр.С=0  
 Расчетный алгоритм: ВК1-7,03 №12U186 зима:  $Q=M1(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$  лето: Qгвс= 0,133  
 Договорные нагрузки, т/калчас: Qот.= 0,4255 Qсвент= 2,22  
 Договорные расходы, т/час: Gот.= 12,16 Gсвент=  
 Договорные расходы т/сут: Gот.= с 24.02.2014 по 23.03.2014  
 Фактическое потребление за отчетный период:

УЧЕТ (ТВ-2)															Q
Дата	Ти час	НС	M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	V3 м3	V4 м3	dV м3	Гкал	
24.02.2014	24.00		39,750	25,640	14,110	63,55	51,76	11,79	7	6,2	40,48	24,25	16,23	1,21	
25.02.2014	24.00		40,420	25,150	15,270	63,51	51,93	11,58	7	6,2	41,18	23,76	17,42	1,28	
26.02.2014	24.00		40,180	25,290	14,890	63,65	51,77	11,88	7	6,2	40,94	23,89	17,05	1,26	
27.02.2014	24.00		40,240	25,350	14,890	63,66	51,88	11,78	7	6,2	40,99	23,96	17,03	1,26	
28.02.2014	24.00		39,510	25,880	13,630	63,56	51,97	11,59	7	6,2	40,24	24,49	15,75	1,18	
01.03.2014	24.00		41,300	25,350	15,950	63,60	51,81	11,79	7	6,2	42,1	23,95	18,15	1,33	
02.03.2014	24.00		42,350	24,150	18,200	63,67	51,82	11,85	7	6,2	43,12	22,78	20,34	1,46	
03.03.2014	24.00		39,900	24,590	15,310	63,66	51,70	11,96	7	6,2	40,65	23,18	17,47	1,28	
04.03.2014	24.00		39,040	24,840	14,200	63,59	51,61	11,98	7	6,2	39,79	23,41	16,38	1,22	
05.03.2014	24.00		38,890	24,850	14,040	63,58	51,37	12,21	7	6,2	39,59	23,43	16,16	1,21	
06.03.2014	24.00		38,740	25,400	13,340	63,62	51,58	12,04	7	6,2	39,46	23,98	15,48	1,17	
07.03.2014	24.00		39,590	24,940	14,650	63,67	51,65	12,02	7	6,2	40,31	23,52	16,79	1,25	
08.03.2014	24.00		41,190	24,700	16,490	63,58	51,74	11,84	7	6,2	41,96	23,26	18,7	1,36	
09.03.2014	24.00		40,230	24,710	15,520	63,68	51,72	11,96	7	6,2	40,98	23,31	17,67	1,30	
10.03.2014	24.00		41,250	23,800	17,450	63,64	51,63	12,01	7	6,2	41,99	22,38	19,61	1,41	
11.03.2014	24.00		40,170	24,290	15,880	63,61	51,82	11,79	7	6,2	40,91	22,89	18,02	1,31	
12.03.2014	24.00		40,130	24,390	15,740	63,64	51,73	11,81	7	6,2	40,89	22,96	17,93	1,30	
13.03.2014	24.00		39,210	24,820	14,390	63,65	51,75	11,90	7	6,2	39,96	23,41	16,55	1,23	
14.03.2014	24.00		39,220	25,110	14,110	63,60	51,79	11,81	7	6,2	39,95	23,69	16,26	1,21	
15.03.2014	24.00		39,880	25,160	14,720	63,74	51,94	11,80	7	6,2	40,62	23,78	16,84	1,25	
16.03.2014	24.00		41,960	23,960	18,000	63,74	51,92	11,82	7	6,2	42,73	22,57	20,16	1,45	
17.03.2014	24.00		39,050	25,480	13,570	63,69	51,85	11,84	7	6,2	39,78	24,09	15,69	1,18	
18.03.2014	24.00		38,480	25,770	12,710	63,64	51,76	11,88	7	6,2	39,21	24,36	14,85	1,13	
19.03.2014	24.00		40,310	24,420	15,890	63,70	51,81	11,89	7	6,2	41,07	23,02	18,05	1,32	
20.03.2014	24.00		38,960	25,150	13,810	63,72	51,67	12,05	7	6,2	39,72	23,73	15,99	1,20	
21.03.2014	24.00		38,710	25,160	13,550	63,68	51,54	12,14	7	6,2	39,42	23,75	15,67	1,18	
22.03.2014	24.00		41,470	24,010	17,460	63,64	51,76	11,88	7	6,2	42,25	22,58	19,67	1,41	
23.03.2014	24.00		42,190	23,000	19,190	63,66	51,93	11,73	7	6,2	42,97	21,61	21,36	1,51	
Среднее	24.00		40,083	24,834	15,249	63,64	51,76	11,88			40,83	23,43	17,40	1,28	
Итого	672,00		1122,320	695,360	426,96						1143,26	655,99	487,27	35,87	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	V3, м3	V4, м3	Q, Гкал	Ти, ч
24.02.14 0:00	41288,663	28084,810	42127,081	28568,5040	1159,67	15112,00
23.03.14 0:00	42410,983	28780,170	43270,341	29224,4940	1195,54	15784,00

Расчет по среднему за период с сут = Гкал  
 Расчетное потребление за предыдущий период = 0,00 Гкал  
 Корректировка на Тхв 1°C = 0,43 Гкал  
 Расчет с учетом аварийного времени за период сут = Гкал  
 Расчет по договорным нагрузкам с по 0 сут

Итого к ОПЛАТЕ по УУТЭ: Qгвс= 35,44 Гкал  
 ОПЛАТА по договору: 0 сут

"ПетербургТеплоЭнерго" Отчет принят

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

*(Подпись)*

Борисов Д.С.



ООО «ПетербургТеплоЭнерго»  
 ГРУППА ПО ПРИБОРНОМУ  
 УЧЕТУ ПЕТРОДВОРЦОВОГО  
 РАЙОНА  
 Для отчетов по узлам учета  
 26.03.2014  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН  
 ЧАСОВЫЕ АРХИВЫ  
 ПРЕДОСТАВЛЕНЫ  
 МАРТЫШКИН А.П.



Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"  
 Адрес: п. Стрельна, ул. Львовская д.21  
 Обслуживающая организация: ООО "ТЭК СПб"  
 Источник: ул. Львовская д.14 лит.А

Договор: 0239-4-07/19

Телефон: 783-32-35 Узел учета: ГВС

Схема подключения: Зависимая закрытая, 4х-трубная, ГВС с циркуляцией  
 Рассматривать совместно с УУТЭ: график: 105/70

Вычислитель: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ-7.03 №13/315 зима: Q=M1(h1-hxb)-M2\*(h2-hxb)  
 Режим (схема): 3 лето: Приборы УУТЭ поверены до 09.03.2015 I хв, гр.С=0  
 Расчетный алгоритм: Qот = 0,31325 Qвент = 0,0927  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Gот = 8,95 Gвент = 1,55  
 Договорные расходы, т/сут: Gот = Gвент =  
 Фактическое потребление за отчетный период: с 24.02.2014 по 23.03.2014

УЧЕТ (ТВ-2)														
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	V3	V4	dV	Q
час	г	г	т	т	т	С	С	С	кг/см <sup>2</sup>	кг/см <sup>2</sup>	м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>	Гкал
24.02.2014	24,00		42,290	30,950	11,340	63,94	55,15	8,79	7	6,2	43,1	30,47	12,63	1,02
25.02.2014	24,00		42,020	30,880	11,140	64,06	54,92	9,14	7	6,2	42,81	30,4	12,41	1,03
26.02.2014	24,00		42,100	30,810	11,290	64,10	55,04	9,06	7	6,2	42,9	30,33	12,57	1,03
27.02.2014	24,00		40,640	30,910	9,730	64,09	54,90	9,19	7	6,2	41,43	30,43	11	0,94
28.02.2014	24,00		42,370	30,650	11,720	64,05	55,06	8,99	7	6,2	43,18	30,17	13,01	1,05
01.03.2014	24,00		41,310	31,380	9,930	64,05	55,06	8,99	7	6,2	42,12	30,9	11,22	0,95
02.03.2014	24,00		44,890	31,200	13,690	64,01	55,36	8,65	7	6,2	45,76	30,72	15,04	1,18
03.03.2014	24,00		41,750	30,650	11,100	64,03	54,97	9,06	7	6,2	42,55	30,17	12,38	1,02
04.03.2014	24,00		40,860	30,320	10,540	64,06	54,80	9,26	7	6,2	41,66	29,84	11,82	0,99
05.03.2014	24,00		40,660	29,870	10,790	63,97	54,58	9,39	7	6,2	41,45	29,39	12,06	1,00
06.03.2014	24,00		39,970	29,870	10,100	63,97	54,61	9,36	7	6,2	40,75	29,39	11,36	0,96
07.03.2014	24,00		40,990	29,800	11,190	64,12	54,74	9,38	7	6,2	41,77	29,32	12,45	1,03
08.03.2014	24,00		42,530	30,410	12,120	63,98	54,93	9,05	7	6,2	43,31	29,93	13,38	1,08
09.03.2014	24,00		41,370	30,340	11,030	63,97	54,83	9,14	7	6,2	42,15	29,86	12,29	1,01
10.03.2014	24,00		43,060	30,150	12,910	64,03	55,15	8,88	7	6,2	43,89	29,67	14,22	1,12
11.03.2014	24,00		41,140	30,080	11,060	64,02	54,83	9,19	7	6,2	41,93	29,6	12,33	1,02
12.03.2014	24,00		41,270	30,090	11,180	64,10	54,87	9,23	7	6,2	42,08	29,61	12,47	1,03
13.03.2014	24,00		40,710	30,100	10,610	64,07	54,79	9,28	7	6,2	41,5	29,62	11,88	0,99
14.03.2014	24,00		39,620	30,280	9,340	64,01	54,66	9,35	7	6,2	40,41	29,8	10,61	0,91
15.03.2014	24,00		41,500	30,650	10,850	64,07	54,95	9,12	7	6,2	42,31	30,17	12,14	1,00
16.03.2014	24,00		43,610	30,740	12,870	64,02	55,28	8,74	7	6,2	44,47	30,26	14,21	1,12
17.03.2014	24,00		41,640	30,510	11,130	64,07	54,98	9,09	7	6,2	42,42	30,03	12,39	1,02
18.03.2014	24,00		40,420	30,470	9,950	64,06	54,94	9,12	7	6,2	41,18	29,99	11,19	0,95
19.03.2014	24,00		40,890	30,480	10,410	64,12	54,84	9,28	7	6,2	41,68	30	11,68	0,98
20.03.2014	24,00		40,060	30,520	9,540	64,09	54,78	9,31	7	6,2	40,85	30,04	10,81	0,93
21.03.2014	24,00		40,580	30,290	10,290	63,99	54,80	9,19	7	6,2	41,35	29,81	11,54	0,97
22.03.2014	24,00		41,980	30,640	11,340	64,04	55,05	8,99	7	6,2	42,78	30,16	12,62	1,03
23.03.2014	24,00		43,980	30,550	13,430	64,00	55,38	8,62	7	6,2	44,85	30,07	14,78	1,15
Среднее	24,00		41,579	30,485	11,094	64,04	54,94	9,10			42,38	30,01	12,37	1,02
Итого	672,00		1164,210	853,590	310,62						1186,64	840,15	346,49	28,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	V3, м <sup>3</sup>	V4, м <sup>3</sup>	Q, Гкал	Ти, ч
24.02.14 0:00	33741,630	24946,590	4013,435	2848,1200	787,45	18996,00
23.03.14 0:00	34905,840	25800,180	5200,075	3688,2700	815,93	19668,00


Расчет по среднему за период с сут = Гкал  
 Расчетное потребление за предыдущий период = 0,00 Гкал  
 Корректировка на Тхв 1°C = 0,31 Гкал  
 Расчет с учетом аварийного времени за период сут = Гкал  
 Расчет по договорным нагрузкам с по 0 сут

Итого к ОПЛАТЕ по УУТЭ: Qгвс= 28,17 Гкал  
 ОПЛАТА по договору: 0 сут

"Петербург ТеплоЭнерго" Отчет принят

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Борисов Д.С.



ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН  
 ЧАСОВЫЕ АРХИВЫ  
 ПРЕДОСТАВЛЕНЫ  
 МАРТЫШКИН А.Е.