

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ

за Май 2013 г.

Источник: Львовская 14 лит А

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: № 0239-4-07/19 от 01.06.2007г

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Львовская д. 17

Телефон: 952-72-65

Строит. Адрес: п. Стрельна, ул. Львовская д. 17

Обслуживающая организация ООО "НЭК"

Телефон: 343-18-53

Схема подключения: зависимая, ГВС открытая с циркуляцией, 4-х трубная

график: 105/70

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7-03 №110718 пов. до 06.09.2014

Подающ.тр.(M1): расходомер:ПРЭМ- 32 № 232910 пов. до 22.08.2015 Термопреобр.: КТСП-Н № 28988 Г пов. до 14.08.2015

Обратн.тр.(M2): расходомер:ПРЭМ- 20 № 378379 пов. до 22.08.2015 Термопреобр.: КТСП-Н № 28988 Х пов. до 14.08.2015

Расчетный алгоритм:

зима: $m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв)$

лето: $m1*(h1-hxв)+m2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот.=0,39373

Qгвс.=0,12613

Договорные расходы (ср.сут.), т/час:

Got.=11,25

Gгвс.=2,1

Фактическое потребление за отчетный период

с 22.04.2013 по 23.05.2013

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-2)								
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q1, Гкал
22.04.2013	24,00		44,10	28,20	15,90	63,03	53,06	9,97	6,80	6,00	1,28
23.04.2013	24,00		42,79	28,49	14,30	63,06	53,07	9,99	6,80	6,00	1,19
24.04.2013	24,00		43,96	28,18	15,78	63,02	53,50	9,52	6,80	6,00	1,26
25.04.2013	24,00		43,07	28,38	14,69	63,04	53,56	9,48	6,80	6,00	1,20
26.04.2013	24,00		42,02	28,47	13,55	63,04	53,62	9,42	6,80	6,00	1,12
27.04.2013	24,00		42,87	28,56	14,31	63,03	53,65	9,38	6,80	6,00	1,17
28.04.2013	24,00		45,27	28,17	17,10	63,16	53,96	9,20	6,80	6,00	1,34
29.04.2013	24,00		42,49	28,56	13,93	63,05	53,67	9,38	6,80	6,00	1,15
30.04.2013	24,00		41,89	28,50	13,39	62,98	53,60	9,38	6,80	6,00	1,11
01.05.2013	24,00		43,45	28,52	14,93	63,10	53,92	9,18	6,80	6,00	1,20
02.05.2013	24,00		42,13	28,48	13,65	63,07	53,71	9,36	6,80	6,00	1,13
03.05.2013	24,00		41,47	28,66	12,81	63,02	53,57	9,45	6,80	6,00	1,08
04.05.2013	24,00		42,25	28,38	13,87	63,00	53,79	9,21	6,80	6,00	1,14
05.05.2013	24,00		43,55	27,99	15,56	63,09	54,05	9,04	6,80	6,00	1,24
06.05.2013	24,00		40,54	28,63	11,91	63,00	53,64	9,36	6,80	6,00	1,02
07.05.2013	24,00		40,73	28,27	12,46	62,95	53,91	9,04	6,80	6,00	1,04
08.05.2013	24,00		41,05	28,51	12,54	63,02	54,09	8,93	6,80	6,00	1,04
09.05.2013	24,00		40,58	28,18	12,40	63,00	54,20	8,80	6,80	6,00	1,03
10.05.2013	24,00		41,06	28,47	12,59	63,00	54,25	8,75	6,80	6,00	1,04
11.05.2013	24,00		40,96	28,16	12,80	63,04	53,96	9,08	6,80	6,00	1,06
12.05.2013	24,00		43,98	28,25	15,73	62,97	54,34	8,63	6,80	6,00	1,24
13.05.2013	24,00		41,43	28,03	13,40	63,14	54,04	9,10	6,80	6,00	1,10
14.05.2013	24,00		39,85	28,13	11,72	62,87	52,29	10,58	6,80	6,00	1,06
15.05.2013	24,00		40,66	28,36	12,30	62,56	53,96	8,60	6,80	6,00	1,02
16.05.2013	24,00		50,05	37,32	12,73	63,15	55,95	7,20	6,80	6,00	1,07
17.05.2013	24,00		49,58	36,97	12,61	63,15	55,94	7,21	6,80	6,00	1,06
18.05.2013	24,00		48,61	36,10	12,51	63,23	55,84	7,39	6,80	6,00	1,06
19.05.2013	24,00		50,73	37,24	13,49	63,28	56,28	7,00	6,80	6,00	1,11
20.05.2013	24,00		49,51	36,14	13,37	63,11	55,95	7,16	6,80	6,00	1,10
21.05.2013	24,00		48,28	37,54	10,74	63,16	55,96	7,20	6,80	6,00	0,95
22.05.2013	24,00		49,32	35,78	13,54	63,16	55,87	7,29	6,80	6,00	1,12
23.05.2013	24,00		48,55	37,48	11,07	63,19	55,78	7,41	6,80	6,00	0,98
Среднее	24,0		43,96	30,47	13,49	63,05	54,28	8,77	6,80	6,00	1,12
Итого	768,0		1406,8	975,1	431,7						35,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	Q1,Гкал	To, ч
22.04.2013 00:00	22754,36	15386,92	617,05	12633
24.05.2013 00:00	24160,71	16364,82	652,53	13399


Период расчета по среднему:

Сут

Период расчета по договору:

Сут

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



/ Алиев А.Т. /

Handwritten signature

ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН
ЧАСОВЫЕ АРХИВЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
МИХАЙЛОВА О.!

Отчет о теплоснабжении по приборам УЭТЗ

за Май 2013 г.

Источник: Львовская 14 лит А

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: № 0239-4-07/19 от 01,06,2007г

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Львовская д. 19

Телефон: 952-72-65

Строит. Адрес: п.Стрельна, ул.Львовская д.19

6042

Обслуживающая организация ООО "НЭК"

Телефон: 343-18-53

Схема подключения: зависимая, ГВС открытая с циркуляцией, 4-х трубная

график: 105\70

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7-03 № 120186 пов. до 08,12,2014

Подающ.тр.(M1): расходомер:ПРЭМ- 32 № 235147 пов. до 17,08,2013 Термопреобр.: КТСП-Н № 28977 Г пов. до 04,08,2015

Обратн.тр.(M2): расходомер:ПРЭМ- 20 № 369960 пов. до 10,02,2015 Термопреобр.: КТСП-Н № 28977 X пов. до 04,08,2015

Расчетный алгоритм:

зима: $m1*(h1-hxv)-m2*(h2-hxv)$

лето: $m1*(h1-hxv)+m2*(h2-hxv)$

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот.=0,4255

Qгвс.=0,333

Договорные расходы (ср.сут.), т/час:

Got.=12,16

Gгвс.=2,22

Фактическое потребление за отчетный период

с 22.04.2013 по 23.05.2013

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-2)								
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q1, Гкал
22.04.2013	24,00		60,57	46,65	13,92	63,88	54,85	9,03	7,00	6,20	1,31
23.04.2013	24,00		61,38	46,71	14,67	63,96	54,95	9,01	7,00	6,20	1,36
24.04.2013	24,00		61,75	46,35	15,40	63,83	54,88	8,95	7,00	6,20	1,40
25.04.2013	24,00		62,71	46,52	16,19	63,89	54,93	8,96	7,00	6,20	1,45
26.04.2013	24,00		61,27	46,57	14,70	63,88	54,86	9,02	7,00	6,20	1,36
27.04.2013	24,00		63,48	46,73	16,75	63,88	55,05	8,83	7,00	6,20	1,48
28.04.2013	24,00		64,37	46,40	17,97	63,85	54,93	8,92	7,00	6,20	1,56
29.04.2013	24,00		62,59	46,71	15,88	63,91	54,93	8,98	7,00	6,20	1,44
30.04.2013	24,00		60,59	46,64	13,95	63,90	54,77	9,13	7,00	6,20	1,32
01.05.2013	24,00		62,10	46,88	15,22	63,90	54,85	9,05	7,00	6,20	1,40
02.05.2013	24,00		63,33	46,33	17,00	63,79	54,96	8,83	7,00	6,20	1,49
03.05.2013	24,00		59,95	46,96	12,99	63,84	54,74	9,10	7,00	6,20	1,25
04.05.2013	24,00		61,50	46,48	15,02	63,82	54,90	8,92	7,00	6,20	1,37
05.05.2013	24,00		61,57	46,20	15,37	63,88	54,97	8,91	7,00	6,20	1,39
06.05.2013	24,00		60,93	46,70	14,23	63,83	54,89	8,94	7,00	6,20	1,33
07.05.2013	24,00		59,02	46,33	12,69	63,85	54,75	9,10	7,00	6,20	1,23
08.05.2013	24,00		59,20	46,86	12,34	63,87	54,95	8,92	7,00	6,20	1,21
09.05.2013	24,00		59,22	46,25	12,97	63,82	55,02	8,80	7,00	6,20	1,23
10.05.2013	24,00		59,45	46,84	12,61	63,75	55,10	8,65	7,00	6,20	1,21
11.05.2013	24,00		59,36	46,33	13,03	63,83	54,80	9,03	7,00	6,20	1,25
12.05.2013	24,00		63,49	46,54	16,95	63,91	55,06	8,85	7,00	6,20	1,50
13.05.2013	24,00		61,38	46,01	15,37	63,94	54,95	8,99	7,00	6,20	1,40
14.05.2013	24,00		60,31	45,93	14,38	63,90	54,72	9,18	7,00	6,20	1,34
15.05.2013	24,00		56,84	42,84	14,00	63,56	54,15	9,41	7,00	6,20	1,30
16.05.2013	24,00		57,68	43,76	13,92	63,84	54,27	9,57	7,00	6,20	1,31
17.05.2013	24,00		57,08	43,29	13,79	63,84	54,40	9,44	7,00	6,20	1,29
18.05.2013	24,00		57,80	42,18	15,62	63,88	54,45	9,43	7,00	6,20	1,40
19.05.2013	24,00		58,32	43,62	14,70	63,93	54,67	9,26	7,00	6,20	1,34
20.05.2013	24,00		55,68	42,67	13,01	63,73	54,29	9,44	7,00	6,20	1,23
21.05.2013	24,00		56,41	43,72	12,69	64,00	54,56	9,44	7,00	6,20	1,23
22.05.2013	24,00		56,66	42,43	14,23	63,91	54,44	9,47	7,00	6,20	1,31
23.05.2013	24,00		57,38	43,75	13,63	63,91	54,75	9,16	7,00	6,20	1,28
Среднее	24,0		60,11	45,57	14,54	63,86	54,77	9,09	7,00	6,20	1,34
Итого	768,0		1923,4	1458,2	465,2						42,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	Q1,Гкал	To, ч
22.04.2013 00:00	29999,60	19544,13	859,10	12293
24.05.2013 00:00	31916,09	20995,90	901,98	13059

Период расчета по среднему:

Сут

Гкал

Период расчета по договору:

Сут

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГРУППА ПО ПРИБОРНОМУ
УЧЕТУ ПЕТРОДВОРЦОВОГО
РАЙОНА
Для отчетов по узлам учета
« 29.05.2013 » 20 г.



Алиев А.Т. /

ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН
ЧАСОВЫЕ АРХИВЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
МИХАЙЛОВА О.

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

за Май 2013 г.

Источник: Львовская 14 лит А

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: № 0239-4-07/19 от 01.06.2007г

Узел учета: ГВС 6043

Адрес: ул. Львовская д. 21

Телефон: 952-72-65

Строит. Адрес: п.Стрельна, ул.Львовская д.21

Обслуживающая организация ООО "НЭК"

Телефон: 343-18-53

Схема подключения: зависимая, ГВС открытая с циркуляцией, 4-х трубная

график: 105/70

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7-03 № 137315 пов. до 08,08,2015

Подающ.тр.(M1): расходомер:ПРЭМ- 32 № 235163 пов. до 17,08,2013 Термопреобр.: КТСП-Н № 28955 Г пов. до 04,08,2015

Обратн.тр.(M2): расходомер:ПРЭМ- 20 № 379244 пов. до 09,03,2015 Термопреобр.: КТСП-Н № 28955 X пов. до 04,08,2015

Расчетный алгоритм:

зима: $m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв)$

лето: $m1*(h1-hxв)+m2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот.=0,31325

Qгвс.=0,0927

Договорные расходы (ср.сут.), т/час:

Got.=8,95

Gгвс.=1,55

Фактическое потребление за отчетный период

с 22.04.2013 по 23.05.2013

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-2)								
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q1, Гкал
22.04.2013	24,00		38,70	29,25	9,45	64,01	54,12	9,89	7,00	6,20	0,90
23.04.2013	24,00		39,55	29,28	10,27	64,21	54,16	10,05	7,00	6,20	0,96
24.04.2013	24,00		39,29	29,18	10,11	64,09	54,11	9,98	7,00	6,20	0,94
25.04.2013	24,00		38,25	29,37	8,88	64,14	53,94	10,20	7,00	6,20	0,87
26.04.2013	24,00		39,49	29,21	10,28	64,08	53,99	10,09	7,00	6,20	0,95
27.04.2013	24,00		40,46	29,43	11,03	64,14	54,12	10,02	7,00	6,20	1,00
28.04.2013	24,00		43,46	29,16	14,30	64,14	54,28	9,86	7,00	6,20	1,21
29.04.2013	24,00		39,65	29,32	10,33	64,12	53,97	10,15	7,00	6,20	0,96
30.04.2013	24,00		39,06	29,24	9,82	64,17	53,97	10,20	7,00	6,20	0,93
01.05.2013	24,00		39,94	29,49	10,45	64,17	54,07	10,10	7,00	6,20	0,97
02.05.2013	24,00		40,23	29,34	10,89	64,05	54,08	9,97	7,00	6,20	0,99
03.05.2013	24,00		40,78	29,42	11,36	64,11	54,21	9,90	7,00	6,20	1,02
04.05.2013	24,00		40,69	29,31	11,38	64,05	54,28	9,77	7,00	6,20	1,02
05.05.2013	24,00		40,48	29,31	11,17	64,07	54,28	9,79	7,00	6,20	1,00
06.05.2013	24,00		39,19	29,60	9,59	64,04	54,16	9,88	7,00	6,20	0,91
07.05.2013	24,00		39,09	29,24	9,85	64,13	54,14	9,99	7,00	6,20	0,92
08.05.2013	24,00		38,77	29,60	9,17	64,13	54,34	9,79	7,00	6,20	0,88
09.05.2013	24,00		40,05	29,16	10,89	64,05	54,47	9,58	7,00	6,20	0,98
10.05.2013	24,00		40,55	29,58	10,97	63,99	54,61	9,38	7,00	6,20	0,98
11.05.2013	24,00		39,10	29,31	9,79	64,03	54,18	9,85	7,00	6,20	0,92
12.05.2013	24,00		42,82	29,69	13,13	64,22	54,45	9,77	7,00	6,20	1,14
13.05.2013	24,00		38,57	29,36	9,21	64,16	54,02	10,14	7,00	6,20	0,89
14.05.2013	24,00		38,10	29,25	8,85	64,08	53,92	10,16	7,00	6,20	0,86
15.05.2013	24,00		36,95	27,47	9,48	63,89	53,40	10,49	7,00	6,20	0,90
16.05.2013	24,00		37,86	28,69	9,17	64,04	53,57	10,47	7,00	6,20	0,89
17.05.2013	24,00		38,05	28,30	9,75	64,08	53,68	10,40	7,00	6,20	0,92
18.05.2013	24,00		37,94	27,69	10,25	64,11	53,67	10,44	7,00	6,20	0,95
19.05.2013	24,00		40,70	28,57	12,13	64,20	54,23	9,97	7,00	6,20	1,07
20.05.2013	24,00		37,09	27,91	9,18	64,00	53,75	10,25	7,00	6,20	0,87
21.05.2013	24,00		37,72	28,58	9,14	64,20	53,78	10,42	7,00	6,20	0,89
22.05.2013	24,00		36,19	27,76	8,43	64,13	53,35	10,78	7,00	6,20	0,84
23.05.2013	24,00		37,35	28,71	8,64	64,19	53,48	10,71	7,00	6,20	0,86
Среднее	24,0		39,25	29,02	10,23	64,10	54,02	10,08	7,00	6,20	0,95
Итого	768,0		1256,1	928,8	327,3						30,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	Q1, Гкал	To, ч
22.04.2013 00:00	19383,11	14177,78	486,68	12293
24.05.2013 00:00	20635,80	15103,37	517,02	13059

Период расчета по среднему:

Сут

Гкал

Период расчета по договору:

Сут

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ООО «Петербургтеплоэнерго»
ГРУППА ПО ПРИБОРНОМУ
УЧЕТУ ПЕТРОДВОРЦОВОГО
РАЙОНА
Для отчетов по узлам учета
« 29 05 2013 » 20 г.



Алиев А.Т. /

УЧЕТ ПОД
ЧАСОВЫЕ АРХИВ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
МИХАЙЛОВА О.

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

за Май 2013 г.

Источник: Львовская 14 лит А

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: № 0239-4-07/19 от 01,06,2007г

Узел учета: СО

Адрес: ул. Львовская д. 17

Телефон: 952-72-65

Строит. Адрес: п.Стрельна, ул.Львовская д.17

Обслуживающая организация ООО "НЭК"

Телефон: 343-18-53

2813

Схема подключения: зависимая, ГВС открытая с циркуляцией, 4-х трубная

график: 105\70

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7-03 №110718 пов. до 06,09,2014

Подающ.тр.(M1): расходомер:ПРЭМ- 50 №341457 пов. до 02,10,2013 Термопреобр.: КТСП-Н № 18323 Г пов. до 18,08,2015

Обратн.тр.(M2): расходомер:ПРЭМ- 50 №341358 пов. до 02,10,2014 Термопреобр.: КТСП-Н № 18323 X пов. до 18,08,2015

Расчетный алгоритм:

зима: $m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв)$

лето: $m1*(h1-hxв)+m2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот.=0,39373

Qгвс.=0,12613

Договорные расходы (ср.сут.), т/час:

Got.=11,25

Gгвс.=2,1

Фактическое потребление за отчетный период

с 22.04.2013 по 13.05.2013

Учет (ТВ-1)

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)								
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q1, Гкал
22.04.2013	24,00		152,45	153,59	-1,14	53,71	39,19	14,52	7,00	6,20	2,21
23.04.2013	24,00		152,56	154,10	-1,54	47,75	36,33	11,42	7,00	6,20	1,74
24.04.2013	24,00		152,64	153,89	-1,25	47,72	36,23	11,49	7,00	6,20	1,75
25.04.2013	24,00		152,48	153,96	-1,48	46,22	35,30	10,92	7,00	6,20	1,67
26.04.2013	24,00		152,46	153,90	-1,44	44,74	34,51	10,23	7,00	6,20	1,56
27.04.2013	24,00		152,31	153,75	-1,44	44,56	34,26	10,30	7,00	6,20	1,57
28.04.2013	24,00		152,24	153,94	-1,70	48,75	36,10	12,65	7,00	6,20	1,92
29.04.2013	24,00		152,13	153,98	-1,85	47,82	35,95	11,87	7,00	6,20	1,80
30.04.2013	24,00		152,28	154,04	-1,76	44,75	34,55	10,20	7,00	6,20	1,55
01.05.2013	24,00		152,34	154,16	-1,82	44,75	34,53	10,22	7,00	6,20	1,56
02.05.2013	24,00		152,45	154,31	-1,86	44,65	34,55	10,10	7,00	6,20	1,54
03.05.2013	24,00		152,24	154,20	-1,96	44,71	34,57	10,14	7,00	6,20	1,54
04.05.2013	24,00		152,48	154,56	-2,08	44,89	34,92	9,97	7,00	6,20	1,52
05.05.2013	24,00		152,16	154,37	-2,21	44,76	35,08	9,68	7,00	6,20	1,47
06.05.2013	24,00		152,07	154,35	-2,28	44,75	34,89	9,86	7,00	6,20	1,50
07.05.2013	24,00		152,48	154,85	-2,37	44,55	35,05	9,50	7,00	6,20	1,45
08.05.2013	24,00		153,36	155,79	-2,43	45,45	35,65	9,80	7,00	6,20	1,50
09.05.2013	24,00		156,21	158,61	-2,40	47,12	36,89	10,23	7,00	6,20	1,60
10.05.2013	24,00		10,19	10,22	-0,03	37,31	26,02	11,29	7,00	6,20	0,18
11.05.2013	24,00		9,60	11,04	-1,44	21,49	19,01	2,48	7,00	6,20	0,02
12.05.2013	24,00		11,52	10,56	0,96	19,85	19,89	-0,04	7,00	6,20	0,02
13.05.2013	24,00		4,80	3,84	0,96	17,59	19,46	-1,87	7,00	6,20	0,02
Среднее	24,0		126,52	128,00	-1,48	42,18	32,86	9,32	7,00	6,20	1,35
Итого	528,0		2783,5	2816,0	-32,6						29,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	Q1,Гкал	To, ч
22.04.2013 00:00	88233,09	87809,62	1440,56	13800
24.05.2013 00:00	90928,18	90518,34	1468,95	14566

Период расчета по среднему:

Период расчета по договору:



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/ Алиев А.Т. /

ООО «Петербургтеплоэнерго»
ГРУППА ПО ПРИБОРНОМУ
УЧЕТУ ПЕТРОВОРЦОВОГО
РАЙОНА
Для отчетов по узлам учета
« 29.05.2013 » 20 г.

Handwritten signature

ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН
ЧАСОВЫЕ АРХИВЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
МИХАЙЛОВА О.А.

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

за Май 2013 г.

Источник: Львовская 14 лит А

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: № 0239-4-07/19 от 01.06.2007г

Узел учета: СО

Адрес: ул. Львовская д. 19

Телефон: 952-72-65

Строит. Адрес: п.Стрельна, ул.Львовская д.19

Обслуживающая организация ООО "НЭК"

Телефон: 343-18-53

Схема подключения: зависимая, ГВС открытая с циркуляцией, 4-х трубная

28/2

график: 1

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7-03 № 120186 пов. до 08.12.2014

Подающ.тр.(M1): расходомер:ПРЭМ- 50 № 340920 пов. до 02.10.2014 Термопреобр.: КТСП-Н № 33674 Г пов. до 23.08.2014

Обратн.тр.(M2): расходомер:ПРЭМ- 50 № 338008 пов. до 01.10.2014 Термопреобр.: КТСП-Н № 33674 Х пов. до 23.08.2014

Расчетный алгоритм:

зима: $m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв)$

лето: $m1*(h1-hxв)+m2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот.=0,4255

Qгвс.=0,1333

Договорные расходы (ср.сут.), т/час:

Gот.=12,16

Gгвс.=2,22

Фактическое потребление за отчетный период

с 22.04.2013 по 13.05.2013

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-1)								
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q1, Гкал
22.04.2013	24,00		138,01	141,39	-3,38	54,14	38,29	15,85	7,50	5,70	2,19
23.04.2013	24,00		139,30	141,93	-2,63	47,94	35,61	12,33	7,50	5,70	1,72
24.04.2013	24,00		140,07	141,70	-1,63	47,71	35,64	12,07	7,50	5,70	1,69
25.04.2013	24,00		139,60	141,99	-2,39	46,24	34,81	11,43	7,50	5,70	1,59
26.04.2013	24,00		139,89	142,01	-2,12	44,97	33,96	11,01	7,50	5,70	1,54
27.04.2013	24,00		140,35	141,81	-1,46	44,59	33,70	10,89	7,50	5,70	1,53
28.04.2013	24,00		139,44	141,80	-2,36	48,97	35,40	13,57	7,50	5,70	1,90
29.04.2013	24,00		138,87	141,90	-3,03	47,81	35,21	12,60	7,50	5,70	1,75
30.04.2013	24,00		139,66	142,11	-2,45	44,87	33,93	10,94	7,50	5,70	1,53
01.05.2013	24,00		139,91	142,27	-2,36	44,98	33,89	11,09	7,50	5,70	1,55
02.05.2013	24,00		140,06	142,35	-2,29	45,10	34,01	11,09	7,50	5,70	1,55
03.05.2013	24,00		139,77	142,25	-2,48	45,00	34,03	10,97	7,50	5,70	1,53
04.05.2013	24,00		139,65	142,57	-2,92	45,01	34,25	10,76	7,50	5,70	1,50
05.05.2013	24,00		139,19	142,42	-3,23	44,92	34,33	10,59	7,50	5,70	1,48
06.05.2013	24,00		138,97	142,43	-3,46	44,94	34,27	10,67	7,50	5,70	1,49
07.05.2013	24,00		139,30	142,86	-3,56	45,08	34,44	10,64	7,50	5,70	1,49
08.05.2013	24,00		140,11	143,58	-3,47	45,52	35,07	10,45	7,50	5,70	1,47
09.05.2013	24,00		143,07	145,85	-2,78	47,43	36,32	11,11	7,50	5,70	1,59
10.05.2013	24,00		13,42	13,50	-0,08	39,23	25,91	13,32	7,50	5,70	0,18
11.05.2013	24,00		11,52	11,52	0,00	30,72	22,61	8,11	7,50	5,70	0,09
12.05.2013	24,00		11,52	11,52	0,00	26,36	21,81	4,55	7,50	5,70	0,05
13.05.2013	24,00		4,80	5,76	-0,96	23,07	21,40	1,67	7,50	5,70	0,01
Среднее	24,0		116,20	118,43	-2,23	43,39	32,68	10,71	7,50	5,70	1,34
Итого	528,0		2556,5	2605,5	-49,0						29,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	Q1,Гкал	To, ч
22.04.2013 00:00	86839,71	94862,61	1417,73	13460
24.05.2013 00:00	89316,09	97369,48	1445,84	14226

Период расчета по среднему:

Сут

Гкал

Период расчета по договору:

Сут



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/ Алиев А.Т. /

ООО «Петербургтеплоэнерго»
ГРУППА ПО ПРИБОРНОМУ
УЧЕТУ ПЕТРОДВОРЦОВОГО
РАЙОНА
Для отчетов по узлам учета
29.05.2013
« 29 » 05. 2013 г.

Handwritten signature

ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН
ЧАСОВЫЕ АРХИВЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
МИХАЙЛОВА О.А.

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ

за Май 2013 г.

Источник: Львовская 14 лит А

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Адрес: ул. Львовская д. 21

Обслуживающая организация ООО "НЭК"

Договор: № 0239-4-07/19 от 01.06.2007г

Телефон: 952-72-65

Строит. Адрес: п.Стрельна, ул.Львовская д.21

Телефон: 343-18-53

Узел учета: СО

2805

Схема подключения: зависимая, ГВС открытая с циркуляцией, 4-х трубная

график: 105/70

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7-03 № 137315 пов. до 08,08,2015

Подающ.тр.(M1): расходомер:ПРЭМ- 50 № 340929 пов. до 02,10,2014 Термопреобр.: КТСП-Н № 18343 Г пов. до 18,08,2015

Обратн.тр.(M2): расходомер:ПРЭМ- 50 № 345384 пов. до 19,10,2014 Термопреобр.: КТСП-Н № 18343 X пов. до 18,08,2015

Расчетный алгоритм:

зима: $m1*(h1-hвв)-m2*(h2-hвв)$

лето: $m1*(h1-hвв)+m2*(h2-hвв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот.=0,31325

Qгвс.=0,0927

Договорные расходы (ср.сут.), т/час:

Гот.=8,95

Ггвс.=1,55

Фактическое потребление за отчетный период

с 22.04.2013 по 13.05.2013

Учет (ТВ-2)

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-2)								
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q1, Гкал
22.04.2013	24,00		99,65	98,92	0,73	54,10	37,35	16,75	7,50	5,70	1,70
23.04.2013	24,00		100,07	99,34	0,73	47,94	34,91	13,03	7,50	5,70	1,33
24.04.2013	24,00		99,94	99,20	0,74	47,95	34,90	13,05	7,50	5,70	1,33
25.04.2013	24,00		100,07	99,30	0,77	46,34	34,08	12,26	7,50	5,70	1,25
26.04.2013	24,00		100,09	99,26	0,83	45,19	33,38	11,81	7,50	5,70	1,21
27.04.2013	24,00		99,98	99,11	0,87	44,64	33,06	11,58	7,50	5,70	1,19
28.04.2013	24,00		99,99	99,14	0,85	49,18	34,64	14,54	7,50	5,70	1,48
29.04.2013	24,00		100,05	99,24	0,81	47,91	34,49	13,42	7,50	5,70	1,37
30.04.2013	24,00		100,16	99,33	0,83	45,04	33,28	11,76	7,50	5,70	1,21
01.05.2013	24,00		100,26	99,42	0,84	45,18	33,31	11,87	7,50	5,70	1,22
02.05.2013	24,00		100,32	99,48	0,84	45,32	33,42	11,90	7,50	5,70	1,22
03.05.2013	24,00		100,24	99,41	0,83	45,16	33,55	11,61	7,50	5,70	1,19
04.05.2013	24,00		100,46	99,65	0,81	45,13	33,81	11,32	7,50	5,70	1,16
05.05.2013	24,00		100,36	99,56	0,80	45,01	33,89	11,12	7,50	5,70	1,15
06.05.2013	24,00		100,36	99,55	0,81	45,15	33,72	11,43	7,50	5,70	1,18
07.05.2013	24,00		100,66	99,89	0,77	45,25	33,92	11,33	7,50	5,70	1,17
08.05.2013	24,00		101,27	100,46	0,81	45,56	34,56	11,00	7,50	5,70	1,15
09.05.2013	24,00		102,93	102,06	0,87	47,64	35,70	11,94	7,50	5,70	1,26
10.05.2013	24,00		10,14	4,39	5,75	40,54	26,12	14,42	7,50	5,70	0,30
11.05.2013	24,00		11,52	11,52	0,00	34,76	21,77	12,99	7,50	5,70	0,15
12.05.2013	24,00		11,52	9,60	1,92	27,22	20,86	6,36	7,50	5,70	0,11
13.05.2013	24,00		5,28	3,36	1,92	23,42	19,89	3,53	7,50	5,70	0,06
Среднее	24,0		83,88	82,78	1,10	43,80	32,03	11,77	7,50	5,70	1,06
Итого	528,0		1845,3	1821,2	24,1						23,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	Q1,Гкал	To, ч
22.04.2013 00:00	63770,16	61228,36	1175,37	13801
24.05.2013 00:00	65558,05	62981,46	1197,70	14567

Период расчета по среднему:

Период расчета по договору:

Сут
Сут Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ООО «Петербургтеплоэнерго»
ГРУППА ПО ПРИБОРНОМУ
УЧЕТУ ПЕТРОДВОРЦОВОГО
РАЙОНА
Для отчетов по узлам учета
« 29.05.2013 20 г.



/ Алиев А.Т. /

Handwritten signature

ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН
ЧАСОВЫЕ АРХИВЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
МИХАЙЛОВА О.А.