

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

за Июль 2013 г.

Источник: Львовская 14 лит А

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: № 0239-4-07/19 от 01.06.2007г

Узел учета: ГВС

6041

Адрес: ул. Львовская д. 17

Телефон: 952-72-65

Строит. Адрес: п. Стрельна, ул. Львовская д. 17

Обслуживающая организация ООО "НЭК"

Телефон: 343-18-53

Схема подключения: зависимая, ГВС открытая с циркуляцией, 4-х трубная

график: 105/70

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7-03 №110718 пов. до 06.09.2014

Подающ.тр.(M1): расходомер:ПРЭМ- 32 № 232910 пов. до 22.08.2015

Термопреобр.: КТСП-Н № 28988 Г пов. до 14.08.2015

Обратн.тр.(M2): расходомер:ПРЭМ- 20 № 378379 пов. до 22.08.2015

Термопреобр.: КТСП-Н № 28988 Х пов. до 14.08.2015

Расчетный алгоритм:

зима: $m1*(h1-hxв)+m2*(h2-hxв)$

лето: $m1*(h1-hxв)+m2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот.=0,39373

Qгвс.=0,12613

Договорные расходы (ср.сут.), т/час:

Got.=11,25

Gгвс.=2,1

Фактическое потребление за отчетный период

с 01.07.2013 по 23.07.2013

Учет (ТВ-2)

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-2)								
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q1, Гкал
01.07.2013	24,00		42,97	33,11	9,86	63,21	55,54	7,67	6,80	6,00	0,88
02.07.2013	24,00		43,07	33,41	9,66	63,17	55,51	7,66	6,80	6,00	0,87
03.07.2013	24,00		42,29	33,25	9,04	63,18	55,35	7,83	6,80	6,00	0,84
04.07.2013	24,00		43,87	33,30	10,57	63,19	55,63	7,56	6,80	6,00	0,92
05.07.2013	24,00		42,56	33,47	9,09	63,22	55,62	7,60	6,80	6,00	0,83
06.07.2013	24,00		41,57	33,87	7,70	63,18	55,45	7,73	6,80	6,00	0,75
07.07.2013	24,00		43,04	33,37	9,67	63,16	55,39	7,77	6,80	6,00	0,87
08.07.2013	24,00		42,60	33,75	8,85	63,26	55,50	7,76	6,80	6,00	0,82
09.07.2013	24,00		41,37	33,04	8,33	63,14	55,43	7,71	6,80	6,00	0,78
10.07.2013	24,00		41,35	31,64	9,71	63,17	55,16	8,01	6,80	6,00	0,87
11.07.2013	24,00		37,47	29,08	8,39	63,09	54,31	8,78	6,80	6,00	0,79
12.07.2013	24,00		38,77	29,06	9,71	63,13	54,29	8,84	6,80	6,00	0,87
13.07.2013	24,00		38,88	29,04	9,84	63,14	54,36	8,78	6,80	6,00	0,88
14.07.2013	24,00		38,69	29,25	9,44	63,13	54,46	8,67	6,80	6,00	0,85
15.07.2013	24,00		38,49	29,07	9,42	63,16	54,51	8,65	6,80	6,00	0,85
16.07.2013	24,00		37,50	29,33	8,17	63,02	54,33	8,69	6,80	6,00	0,77
17.07.2013	24,00		38,49	29,24	9,25	63,13	54,45	8,68	6,80	6,00	0,84
18.07.2013	24,00		40,50	31,59	8,91	63,13	54,78	8,35	6,80	6,00	0,83
19.07.2013	24,00		40,34	31,67	8,67	63,10	54,69	8,41	6,80	6,00	0,81
20.07.2013	24,00		40,34	31,55	8,79	63,05	54,58	8,47	6,80	6,00	0,82
21.07.2013	24,00		41,58	31,41	10,17	63,10	54,52	8,58	6,80	6,00	0,91
22.07.2013	24,00		41,34	31,49	9,85	63,04	54,61	8,43	6,80	6,00	0,89
23.07.2013	24,00		42,47	33,63	8,84	63,15	54,97	8,18	6,80	6,00	0,83
Среднее	24,0		40,85	31,64	9,21	63,14	54,93	8,21	6,80	6,00	0,84
Итого	552,0		939,6	727,6	211,9						19,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	Q1, Гкал	To, ч
01.07.2013 00:00	25925,66	17710,36	688,83	14320
25.07.2013 00:00	26907,05	18471,45	709,00	14896

Период расчета по среднему:

Сут

Гкал


Период расчета по договору:

Сут

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН
ЧАСОВЫЕ АРХИВЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
ВАШУРИН Д.А.

Вашурин Д.А.



/ Алиев А.Т.

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

за Июль 2013 г.

Источник: Львовская 14 лит А

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: № 0239-4-07/19 от 01.06.2007г

Узел учета: ГВС

6042

Адрес: ул. Львовская д. 19

Телефон: 952-72-65

Строит. Адрес: п.Стрельна, ул.Львовская д.19

Обслуживающая организация ООО "НЭК"

Телефон: 343-18-53

Схема подключения: зависимая, ГВС открытая с циркуляцией, 4-х трубная

график: 105\70

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7-03 № 120186 пов. до 08,12,2014

Подающ.тр.(M1): расходомер:ПРЭМ- 32 № 235147 пов. до 17,08,2013

Термопреобр.: КТСП-Н № 28977 Г пов. до 04,08,2015

Обратн.тр.(M2): расходомер:ПРЭМ- 20 № 369960 пов. до 10,02,2015

Термопреобр.: КТСП-Н № 28977 X пов. до 04,08,2015

Расчетный алгоритм: зима: $m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв)$

лето: $m1*(h1-hxв)+m2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот.=0,4255

Qгвс.=0,333 *0,133*

Договорные расходы (ср.сут.), т/час:

Гот.=12,16

Ггвс.=2,22

Фактическое потребление за отчетный период

с 01.07.2013 по 23.07.2013

Дата	Ти час	НС	Учет (ТВ-2)								
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Q1, Гкал
04.07.2013	24,00		64,11	54,02	10,09	63,96	57,35	6,61	7,00	6,20	1,00
05.07.2013	24,00		63,28	53,77	9,51	63,99	57,35	6,64	7,00	6,20	0,97
06.07.2013	24,00		65,11	53,90	11,21	63,92	57,49	6,43	7,00	6,20	1,07
07.07.2013	24,00		64,91	53,73	11,18	63,84	57,37	6,47	7,00	6,20	1,06
08.07.2013	24,00		65,12	54,13	10,99	63,98	57,43	6,55	7,00	6,20	1,06
09.07.2013	24,00		63,75	52,80	10,95	63,91	57,23	6,68	7,00	6,20	1,05
10.07.2013	24,00		62,81	52,38	10,43	63,91	57,05	6,86	7,00	6,20	1,03
11.07.2013	24,00		63,71	53,25	10,46	63,91	57,24	6,67	7,00	6,20	1,03
12.07.2013	24,00		63,99	53,63	10,36	63,95	57,25	6,70	7,00	6,20	1,02
13.07.2013	24,00		64,59	53,57	11,02	63,99	57,25	6,74	7,00	6,20	1,07
14.07.2013	24,00		64,82	53,61	11,21	63,95	57,53	6,42	7,00	6,20	1,06
15.07.2013	24,00		63,41	53,40	10,01	63,93	57,31	6,62	7,00	6,20	1,00
16.07.2013	24,00		63,46	53,79	9,67	63,90	57,23	6,67	7,00	6,20	0,98
17.07.2013	24,00		63,94	53,75	10,19	63,99	57,19	6,80	7,00	6,20	1,02
18.07.2013	24,00		61,85	51,55	10,30	63,94	56,98	6,96	7,00	6,20	1,02
19.07.2013	24,00		55,80	45,89	9,91	63,77	56,22	7,55	7,00	6,20	0,98
20.07.2013	24,00		56,12	45,71	10,41	63,88	56,12	7,76	7,00	6,20	1,02
21.07.2013	24,00		56,92	45,72	11,20	63,89	56,13	7,76	7,00	6,20	1,07
22.07.2013	24,00		56,75	45,75	11,00	63,77	56,11	7,66	7,00	6,20	1,05
23.07.2013	24,00		60,09	48,66	11,43	63,83	56,59	7,24	7,00	6,20	1,09
Среднее	24,0		62,23	51,65	10,58	63,91	57,02	6,89	7,00	6,20	1,03
Итого	480,0		1244,5	1033,0	211,5						20,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	Q1, Гкал	To, ч
02.07.2013 00:00	34155,85	22788,47	944,74	13994
25.07.2013 00:00	35583,74	23988,77	968,53	14556

Период расчета по среднему:

Сут

Гкал

Период расчета по договору:

Сут


Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

[Handwritten signature]



ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН
ЧАСОВЫЕ АРХИВЫ
ПРЕДОСТАВЛЕННЫ
ВАШУРИН Д.А.

[Handwritten signature]



« 29.07.2013 » г.

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ

за Июль 2013 г.

Источник: Львовская 14 лит А
 Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"
 Адрес: ул. Львовская д. 21
 Обслуживающая организация ООО "НЭК"

Договор: № 0239-4-07/19 от 01.06.2007г
 Телефон: 952-72-65

Узел учета: ГВС 6043

Строит. Адрес: п.Стрельна, ул.Львовская д.21
 Телефон: 343-18-53

Схема подключения: зависимая, ГВС открытая с циркуляцией, 4-х трубная

график: 105/70

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7-03 № 137315 пов. до 08,08,2015

Подающ.тр.(M1): расходомер:ПРЭМ- 32 № 235163 пов. до 17,08,2013

Термопреобр.: КТСП-Н № 28955 Г пов. до 04,08,2015

Обратн.тр.(M2): расходомер:ПРЭМ- 20 № 379244 пов. до 09,03,2015

Термопреобр.: КТСП-Н № 28955 X пов. до 04,08,2015

Расчетный алгоритм: зима: $m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв)$

лето: $m1*(h1-hxв)+m2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот.=0,31325

Qгвс.=0,0927

Договорные расходы (ср.сут.), т/час:

Gот.=8,95

Gгвс.=1,55

Фактическое потребление за отчетный период

с 01.07.2013 по 23.07.2013

Учет (ТВ-2)

Дата	Тп час	НС	Учет (ТВ-2)								
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Q1, Гкал
01.07.2013	24,00		58,82	52,37	6,45	64,15	58,85	5,30	7,00	6,20	0,69
02.07.2013	24,00		59,99	52,80	7,19	64,20	58,83	5,37	7,00	6,20	0,74
03.07.2013	24,00		58,86	51,91	6,95	64,15	58,80	5,35	7,00	6,20	0,73
04.07.2013	24,00		58,63	51,41	7,22	64,14	58,77	5,37	7,00	6,20	0,74
05.07.2013	24,00		56,33	50,43	5,90	64,13	58,68	5,45	7,00	6,20	0,65
06.07.2013	24,00		57,54	50,74	6,80	64,16	58,71	5,45	7,00	6,20	0,72
07.07.2013	24,00		57,41	50,56	6,85	64,20	58,68	5,52	7,00	6,20	0,72
08.07.2013	24,00		56,70	51,15	5,55	64,17	58,67	5,50	7,00	6,20	0,64
09.07.2013	24,00		55,06	49,58	5,48	64,10	58,37	5,73	7,00	6,20	0,64
10.07.2013	24,00		55,50	48,78	6,72	64,23	58,39	5,84	7,00	6,20	0,72
11.07.2013	24,00		55,16	49,33	5,83	64,13	58,40	5,73	7,00	6,20	0,66
12.07.2013	24,00		55,20	49,69	5,51	64,16	58,40	5,76	7,00	6,20	0,64
13.07.2013	24,00		56,00	49,79	6,21	64,25	58,50	5,75	7,00	6,20	0,68
14.07.2013	24,00		57,31	49,95	7,36	64,25	58,55	5,70	7,00	6,20	0,76
15.07.2013	24,00		55,71	49,73	5,98	64,19	58,50	5,69	7,00	6,20	0,67
16.07.2013	24,00		56,06	49,98	6,08	64,25	58,39	5,86	7,00	6,20	0,69
17.07.2013	24,00		56,64	50,08	6,56	64,21	58,36	5,85	7,00	6,20	0,72
18.07.2013	24,00		56,20	49,99	6,21	64,22	58,34	5,88	7,00	6,20	0,69
19.07.2013	24,00		52,84	46,46	6,38	64,20	57,91	6,29	7,00	6,20	0,70
20.07.2013	24,00		54,31	46,15	8,16	64,14	57,91	6,23	7,00	6,20	0,81
21.07.2013	24,00		54,05	46,31	7,74	64,19	57,90	6,29	7,00	6,20	0,79
22.07.2013	24,00		53,47	46,38	7,09	64,16	57,79	6,37	7,00	6,20	0,75
23.07.2013	24,00		56,77	49,72	7,05	64,12	58,19	5,93	7,00	6,20	0,75
Среднее	24,0		56,29	49,71	6,58	64,18	58,43	5,75	7,00	6,20	0,71
Итого	552,0		1294,6	1143,3	151,3						16,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	Q1,Гкал	To, ч
02.07.2013 00:00	22347,97	16496,48	548,30	13994
25.07.2013 00:00	23635,55	17651,49	564,62	14556

Период расчета по среднему:

Сут Гкал

Период расчета по договору:

Сут

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

(Подпись)



/ Алиев А.Т. /

ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН
 ЧАСОВЫЕ АРХИВЫ
 ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
 ВАШУРИН Д.А.

