

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: 0239-4-07/19

Телефон: 783-32-35

Узел учета: ГВС

Адрес: п. Стрельна, ул. Львовская д.17

Обслуживающая организация: ООО "Управление Капитального Ремонта"

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник ул. Львовская д.14 лит.А

Схема подключения: Зависимая закрытая, 4х-трубная, ГВС с циркуляцией

график: 105/70

Вычислитель: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВК1-7.03 №110718

Режим (схема): 3

Приборы УУТЭ поверены до 06.09.2014

1 хв, гр.С=0

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1(h1-hx)-M2\*(h2-hx)

лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот.= 0,3937

Qвент.=

Qгвс.= 0,1261

Договорные расходы, т/час:

Gот.= 11,25

Gвент.=

Gгвс.= 2,1

Договорные расходы т/сут:

Gот.=

Gвент.=

Gгвс.=

Фактическое потребление за отчетный период:

с 24.07.2013 по 23.08.2013

Дата	Ти час	НС	УЧЕТ (ТВ-2)										Q, Гкал		
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1, кг/см2	P2, кг/см2					
24.07.2013	24,00		41,890	33,020	8,870	63,09	54,81	8,28	6,8	6					0,83
25.07.2013	24,00		42,920	33,560	9,360	63,10	54,93	8,17	6,8	6					0,86
26.07.2013	24,00		46,170	36,970	9,200	63,18	55,46	7,72	6,8	6					0,87
27.07.2013	24,00		45,790	36,480	9,310	63,22	55,49	7,73	6,8	6					0,87
28.07.2013	24,00		46,720	36,280	10,440	63,20	55,65	7,55	6,8	6					0,94
29.07.2013	24,00		45,420	36,140	9,280	63,26	55,68	7,58	6,8	6					0,86
30.07.2013	24,00		29,150	22,390	6,760	43,43	38,97	4,46	6,8	6					0,40
31.07.2013	24,00		37,310	28,320	8,990	61,36	54,04	7,32	6,8	6					0,76
01.08.2013	24,00		34,800	25,750	9,050	62,20	52,70	9,50	6,8	6					0,81
02.08.2013	24,00		34,740	25,930	8,810	61,94	52,77	9,17	6,8	6					0,79
03.08.2013	24,00		35,500	25,720	9,780	62,99	53,48	9,51	6,8	6					0,86
04.08.2013	24,00		36,730	25,710	11,020	62,99	53,64	9,35	6,8	6					0,94
05.08.2013	24,00		35,670	26,630	9,040	62,97	53,68	9,29	6,8	6					0,82
06.08.2013	24,00		35,770	27,700	8,070	62,93	53,98	8,95	6,8	6					0,76
07.08.2013	24,00		36,330	28,050	8,280	62,99	54,22	8,77	6,8	6					0,77
08.08.2013	24,00		36,760	27,340	9,420	63,01	54,19	8,82	6,8	6					0,83
09.08.2013	24,00		36,780	27,250	9,530	62,56	54,04	8,52	6,8	6					0,83
10.08.2013	24,00		35,170	27,240	7,930	62,94	54,08	8,86	6,8	6					0,74
11.08.2013	24,00		36,990	27,550	9,440	62,89	54,10	8,79	6,8	6					0,84
12.08.2013	24,00		37,610	27,420	10,190	63,06	54,20	8,86	6,8	6					0,89
13.08.2013	24,00		36,450	27,370	9,080	62,88	53,79	9,09	6,8	6					0,82
14.08.2013	24,00		37,410	27,280	10,130	62,88	53,82	9,06	6,8	6					0,89
15.08.2013	24,00		37,230	27,440	9,790	62,98	53,82	9,16	6,8	6					0,87
16.08.2013	24,00		37,890	27,370	10,520	62,98	53,92	9,06	6,8	6					0,91
17.08.2013	24,00		36,620	27,700	8,920	62,96	53,69	9,27	6,8	6					0,82
18.08.2013	24,00		38,250	27,590	10,660	63,01	54,01	9,00	6,8	6					0,92
19.08.2013	24,00		38,230	27,440	10,790	63,07	54,19	8,88	6,8	6					0,92
20.08.2013	24,00		36,000	27,480	8,520	62,22	53,36	8,86	6,8	6					0,78
21.08.2013	24,00		37,830	27,300	10,530	62,98	54,00	8,98	6,8	6					0,91
22.08.2013	24,00		37,830	27,150	10,680	62,94	53,97	8,97	6,8	6					0,92
23.08.2013	24,00		37,070	27,230	9,840	62,96	53,81	9,15	6,8	6					0,87
Среднее	24,00		38,033	28,606	9,427	62,23									0,83
Итого	744,00		1179,030	886,800	292,23										25,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Ти, ч
24.07.13 0:00	26907,050	18471,450	709,00	14896,00
23.08.13 0:00	28086,080	19358,250	734,87	15640,00

Расчет по среднему за период с по 0 сут = 0,00 Гкал  
 Расчетное потребление за предыдущий период = 0,00 Гкал  
 Корректировка на Тхв 15°C = 4,38 Гкал  
 Расчет с учетом аварийного времени за период сут = Гкал  
 Расчет по договорным нагрузкам с по 0 сут

Итого к ОПЛАТЕ по УУТЭ: Qгвс= 21,49 Гкал

ОПЛАТА по договору: 0 сут


"ПетербургТеплоЭнерго" Отчет принят

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Борисов Д.С.



ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН  
 ЧАСОВЫЕ АРХИВЫ  
 ПРЕДОСТАВЛЕНЫ  
 МАРТЫНКИН А.П.





Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: 0239-4-07/19

Телефон: 783-32-35

Узел учета: ГВС

Адрес: п. Стрельна, ул. Львовская д.19

Обслуживающая организация: ООО "Управление Капитального Ремонта"

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник ул. Львовская д.14 лит.А

Схема подключения: Зависимая закрытая, 4х-трубная, ГВС с циркуляцией

график: 105/70

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7.03 №120186

Режим (схема): 3

Приборы УУТЭ поверены до 08.12.2014

Тхв, гр.С=0

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1(h1-hxb)-M2\*(h2-hxb)

лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот. = 0,4255

Qвент. =

Qгвс. = 0,133

Договорные расходы, т/час:

Gот. = 12,16

Gвент. =

Gгвс. = 2,22

Договорные расходы т/сут:

Gот. =

Gвент. =

Gгвс. =

Фактическое потребление за отчетный период:

с 24.07.2013 по 23.08.2013

УЧЕТ (ТВ-2)												
Дата	Ти час	HC	M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1, кг/см2	P2, кг/см2		Q, Гкал
24.07.2013	24.00		57,950	47,950	10,000	63,82	56,35	7,47	7	6,2		1,00
25.07.2013	24.00		32,950	44,080		63,79	56,36	7,43	7	6,2	рассчет по средним значениям за июль Qср=1,03Гкал	1,03
26.07.2013	24.00		0,000	43,710		63,80	56,32	7,48	7	6,2	рассчет по средним значениям за июль Qср=1,03Гкал	1,03
27.07.2013	24.00		0,000	43,100		63,89	55,93	7,96	7	6,2	рассчет по средним значениям за июль Qср=1,03Гкал	1,03
28.07.2013	24.00		0,000	43,040		63,75	55,98	7,77	7	6,2	рассчет по средним значениям за июль Qср=1,03Гкал	1,03
29.07.2013	24.00		0,000	42,830		63,85	55,95	7,90	7	6,2	рассчет по средним значениям за июль Qср=1,03Гкал	1,03
30.07.2013	24.00		0,000	33,460		36,10	42,23	-6,13	7	6,2	рассчет по средним значениям за июль Qср=1,03Гкал	1,03
31.07.2013	24.00		0,000	54,990		62,12	56,71	5,41	7	6,2	рассчет по средним значениям за июль Qср=1,03Гкал	1,03
01.08.2013	24.00		0,000	49,600		62,86	56,45	6,41	7	6,2	рассчет по средним значениям за июль Qср=1,03Гкал	1,03
02.08.2013	24.00		0,000	49,910		63,16	56,57	6,59	7	6,2	рассчет по средним значениям за июль Qср=1,03Гкал	1,03
03.08.2013	24.00		0,000	49,670		63,85	56,99	6,86	7	6,2	рассчет по средним значениям за июль Qср=1,03Гкал	1,03
04.08.2013	24.00		0,000	49,770		63,83	56,81	7,02	7	6,2	рассчет по средним значениям за июль Qср=1,03Гкал	1,03
05.08.2013	24.00		0,000	51,540		63,85	57,02	6,83	7	6,2	рассчет по средним значениям за июль Qср=1,03Гкал	1,03
06.08.2013	24.00		26,440	42,070		63,66	56,65	7,01	7	6,2	рассчет по средним значениям за июль Qср=1,03Гкал	1,03
07.08.2013	24.00		47,350	35,990	11,360	63,79	55,26	8,53	7	6,2		1,03
08.08.2013	24.00		46,280	35,290	10,990	63,73	54,79	8,94	7	6,2		1,02
09.08.2013	24.00		46,010	35,460	10,550	63,33	54,65	8,68	7	6,2		0,98
10.08.2013	24.00		45,850	35,200	10,650	63,79	54,85	8,94	7	6,2		1,00
11.08.2013	24.00		47,400	34,470	12,930	63,73	54,78	8,95	7	6,2		1,13
12.08.2013	24.00		46,220	35,880	10,340	63,84	54,60	9,24	7	6,2		0,99
13.08.2013	24.00		46,130	35,620	10,510	63,66	54,49	9,17	7	6,2		1,00
14.08.2013	24.00		46,150	35,510	10,640	63,73	54,37	9,36	7	6,2		1,01
15.08.2013	24.00		46,880	35,020	11,860	63,81	54,37	9,44	7	6,2		1,09
16.08.2013	24.00		46,290	35,660	10,630	63,82	54,34	9,48	7	6,2		1,02
17.08.2013	24.00		46,760	35,640	11,120	63,71	54,36	9,35	7	6,2		1,04
18.08.2013	24.00		47,130	35,100	12,030	63,76	54,44	9,32	7	6,2		1,09
19.08.2013	24.00		47,160	34,930	12,230	63,84	54,61	9,23	7	6,2		1,10
20.08.2013	24.00		46,410	35,230	11,180	63,22	54,14	9,08	7	6,2		1,03
21.08.2013	24.00		46,470	35,190	11,280	63,78	54,54	9,24	7	6,2		1,05
22.08.2013	24.00		46,260	34,890	11,370	63,81	54,42	9,39	7	6,2		1,06
23.08.2013	24.00		45,940	35,170	10,770	63,70	54,32	9,38	7	6,2		1,02
Среднее	24,00		29,291	40,193	11,136	62,75						1,03
Итого	744,00		908,030	1245,970	200,44							32,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Ти, ч
24.07.13 0:00	35583,740	23988,770	968,53	14556,00
23.08.13 0:00	36491,770	25234,740	1000,56	15300,00

Расчет по среднему за период с 25.07.2012 по 06.08.2013

13 сут = 13,39 Гкал

Расчетное потребление за предыдущий период

= 0,00 Гкал

Корректировка на Тхв

15°C

= 3,01 Гкал

Расчет с учетом аварийного времени за период

сут = Гкал

Расчет по договорным нагрузкам с по

0 сут

Итого к ОПЛАТЕ по УУТЭ: Qгвс= 29,02 Гкал

ОПЛАТА по договору: 0 сут

"ПетербургТеплоЭнерго" Отчет принят


Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Борисов Д.С.



О ТЧЕТ ПОЛУЧЕН  
ЧАСОВЫЕ АРХИВЫ  
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ  
МАРТЫНКИН А.И.

*(Handwritten signature)*





Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: 0239-4-07/19

Телефон: 783-32-35

Узел учета: ГВС

Адрес: п. Стрельна, ул. Львовская д.21

Обслуживающая организация: ООО "Управление Капитального Ремонта"

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник ул. Львовская д.14 лит.А

Схема подключения: Зависимая закрытая, 4х-трубная, ГВС с циркуляцией

график: 105/70

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7.03 №13/315

Режим (схема): 3

Приборы УУТЭ поверены до 09.03.2015

Тхв, гр.С=0

Расчетный алгоритм:

зима:  $Q=M1(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$

лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот. = 0,31325

Qвент. =

Qгвс. = 0,0927

Договорные расходы, т/час:

Gот. = 8,95

Gвент. =

Gгвс. = 1,55

Договорные расходы т/сут:

Gот. =

Gвент. =

Gгвс. =

Фактическое потребление за отчетный период:

с 24.07.2013 по 23.08.2013

УЧЕТ (ТВ-2)												Q,	
Дата	Ти час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2			Q,
			т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2			
24.07.2013	24,00		55,320	48,780	6,540	64,15	58,10	6,05	7	6,2			0,72
25.07.2013	24,00		31,180	46,590		64,17	57,79	6,38	7	6,2	рассчет по средним значениям за июль Qср=0,71Гкал		0,71
26.07.2013	24,00		0,000	47,970		64,18	58,02	6,16	7	6,2	рассчет по средним значениям за июль Qср=0,71Гкал		0,71
27.07.2013	24,00		0,000	46,580		64,10	57,93	6,17	7	6,2	рассчет по средним значениям за июль Qср=0,71Гкал		0,71
28.07.2013	24,00		0,000	46,290		64,09	57,84	6,25	7	6,2	рассчет по средним значениям за июль Qср=0,71Гкал		0,71
29.07.2013	24,00		0,000	45,750		64,26	57,98	6,28	7	6,2	рассчет по средним значениям за июль Qср=0,71Гкал		0,71
30.07.2013	24,00		0,000	35,130		36,10	42,29	-6,19	7	6,2	рассчет по средним значениям за июль Qср=0,71Гкал		0,71
31.07.2013	24,00		0,000	56,010		62,37	57,49	4,88	7	6,2	рассчет по средним значениям за июль Qср=0,71Гкал		0,71
01.08.2013	24,00		0,000	50,250		63,24	57,66	5,58	7	6,2	рассчет по средним значениям за июль Qср=0,71Гкал		0,71
02.08.2013	24,00		0,000	50,850		63,35	57,76	5,59	7	6,2	рассчет по средним значениям за июль Qср=0,71Гкал		0,71
03.08.2013	24,00		0,000	50,400		64,21	58,45	5,76	7	6,2	рассчет по средним значениям за июль Qср=0,71Гкал		0,71
04.08.2013	24,00		0,000	50,610		64,13	58,58	5,55	7	6,2	рассчет по средним значениям за июль Qср=0,71Гкал		0,71
05.08.2013	24,00		0,000	52,380		64,13	58,69	5,44	7	6,2	рассчет по средним значениям за июль Qср=0,71Гкал		0,71
06.08.2013	24,00		36,340	53,850		64,13	58,81	5,32	7	6,2	рассчет по средним значениям за июль Qср=0,71Гкал		0,71
07.08.2013	24,00		64,200	55,470	8,730	64,20	59,06	5,14	7	6,2			0,85
08.08.2013	24,00		62,180	53,960	8,220	64,22	58,97	5,25	7	6,2			0,81
09.08.2013	24,00		62,160	53,640	8,520	63,76	58,64	5,12	7	6,2			0,82
10.08.2013	24,00		60,780	53,370	7,410	64,18	58,85	5,33	7	6,2			0,76
11.08.2013	24,00		63,460	53,730	9,730	64,14	58,91	5,23	7	6,2			0,91
12.08.2013	24,00		63,200	53,720	9,480	64,34	58,88	5,46	7	6,2			0,91
13.08.2013	24,00		61,960	53,550	8,410	64,18	58,58	5,60	7	6,2			0,84
14.08.2013	24,00		62,510	53,520	8,990	64,15	58,54	5,61	7	6,2			0,88
15.08.2013	24,00		62,990	53,790	9,200	64,21	58,54	5,67	7	6,2			0,90
16.08.2013	24,00		62,700	53,630	9,070	64,21	58,63	5,58	7	6,2			0,88
17.08.2013	24,00		63,420	53,630	9,790	64,26	58,65	5,61	7	6,2			0,93
18.08.2013	24,00		63,130	53,840	9,290	64,19	58,68	5,51	7	6,2			0,89
19.08.2013	24,00		62,900	53,510	9,390	64,26	58,70	5,56	7	6,2			0,90
20.08.2013	24,00		62,610	53,260	9,350	63,45	58,22	5,23	7	6,2			0,87
21.08.2013	24,00		62,260	53,400	8,860	64,14	58,66	5,48	7	6,2			0,86
22.08.2013	24,00		62,560	53,130	9,430	64,24	58,59	5,65	7	6,2			0,91
23.08.2013	24,00		62,350	53,070	9,280	64,18	58,55	5,63	7	6,2			0,90
Среднее	24,00		38,329	51,408	8,872	63,13							0,80
Итого	744,00		1188,210	1593,660	159,69								24,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.07.13 0:00	23635,550	17651,490	564,62	14556,00
23.08.13 0:00	24823,760	19245,150	589,38	15300,00

Расчет по среднему за период с 25.07.2012 по 06.08.2013

13 сут = 9,23 Гкал

Расчетное потребление за предыдущий период

= 0,00 Гкал

Корректировка на Тхв 15°C

= 2,39 Гкал

Расчет с учетом аварийного времени за период

сут =

Расчет по договорным нагрузкам с по

0 сут

Итого к ОПЛАТЕ по УУТЭ: Qгвс= 22,37 Гкал

ОПЛАТА по договору: 0 сут

"ПетербургТеплоЭнерго" Отчет принят

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Борисов Д.С.



ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН  
ЧАСОВЫЕ АРХИВЫ  
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ  
МАРТЫНКИН А.П.

