

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ

за сентябрь 2013

Код УУТЭ: 6042

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: 0239-4-0719

Телефон: 783-32-35

Узел учета: ГВС

Адрес: п. Стрельна, ул. Львовская д.19

Обслуживающая организация: ООО "Управление Капитального Ремонта"

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник ул. Львовская д.14 лит.А

Схема подключения: Зависимая закрытая, 4х-трубная, ГВС с циркуляцией

график: 105/70

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7.03 №120186

Расчетный алгоритм:

зима: $Q = M1(h1-hxb) - M2*(h2-hxb)$

Режим (схема): 3

Приборы УУТЭ поверены до 08.12.2014

Тхв, гр.С=0

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Got. = 0,4255

Qвент. =

Qгвс. = 0,133

Договорные расходы, т/час:

Got. = 12,16

Gвент. =

Gгвс. = 2,22

Договорные расходы т/сут:

Got. =

Gвент. =

Gгвс. =

Фактическое потребление за отчетный период:

с 24.08.2013 по 23.09.2013

Дата	Ти час	НС	УЧЕТ (ТВ-2)								Q, Гкал
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, С	T2, С	dT, С	P1, кг/см2	P2, кг/см2	
24.08.2013	24,00		62,240	53,130	9,110	64,22	58,54	5,68	7	6,2	0,89
25.08.2013	24,00		64,800	53,420	11,380	64,25	58,63	5,62	7	6,2	1,03
26.08.2013	24,00		62,390	53,040	9,350	64,24	58,52	5,72	7	6,2	0,91
27.08.2013	24,00		62,850	53,260	9,590	64,22	58,54	5,68	7	6,2	0,92
28.08.2013	24,00		63,770	53,640	10,130	64,25	58,58	5,67	7	6,2	0,96
29.08.2013	24,00		63,440	53,490	9,950	64,30	58,59	5,71	7	6,2	0,95
30.08.2013	24,00		62,770	52,860	9,910	63,19	57,72	5,47	7	6,2	0,92
31.08.2013	24,00		63,190	53,220	9,970	64,09	58,42	5,67	7	6,2	0,94
01.09.2013	24,00		64,920	53,190	11,730	64,24	58,62	5,62	7	6,2	1,06
02.09.2013	24,00		62,000	52,470	9,530	64,19	58,39	5,80	7	6,2	0,92
03.09.2013	24,00		61,390	52,170	9,220	64,21	58,29	5,92	7	6,2	0,90
04.09.2013	24,00		61,580	51,720	9,860	64,15	58,28	5,87	7	6,2	0,94
05.09.2013	24,00		60,560	51,300	9,260	64,10	58,21	5,89	7	6,2	0,90
06.09.2013	24,00		61,300	51,240	10,060	64,32	58,19	6,13	7	6,2	0,97
07.09.2013	24,00		61,910	51,120	10,790	64,09	58,24	5,85	7	6,2	0,99
08.09.2013	24,00		63,050	51,820	11,230	64,25	58,35	5,90	7	6,2	1,03
09.09.2013	24,00		62,160	51,640	10,520	63,84	58,15	5,69	7	6,2	0,97
10.09.2013	24,00		61,030	51,250	9,780	63,98	58,10	5,88	7	6,2	0,93
11.09.2013	24,00		61,980	51,810	10,170	64,06	58,20	5,86	7	6,2	0,96
12.09.2013	24,00		63,390	53,430	9,960	64,19	58,36	5,83	7	6,2	0,95
13.09.2013	24,00		62,340	52,690	9,650	64,07	58,35	5,72	7	6,2	0,92
14.09.2013	24,00		63,540	52,640	10,900	64,18	58,40	5,78	7	6,2	1,01
15.09.2013	24,00		66,890	54,820	12,070	64,04	58,53	5,51	7	6,2	1,08
16.09.2013	24,00		64,420	52,240	12,180	64,16	58,35	5,81	7	6,2	1,09
17.09.2013	24,00		61,630	51,190	10,440	64,12	58,14	5,98	7	6,2	0,98
18.09.2013	24,00		60,710	50,950	9,760	64,19	58,12	6,07	7	6,2	0,94
19.09.2013	24,00		62,170	51,230	10,940	63,92	58,05	5,87	7	6,2	1,00
20.09.2013	24,00		60,970	50,550	10,420	64,17	58,10	6,07	7	6,2	0,98
21.09.2013	24,00		61,870	51,170	10,700	64,22	58,25	5,97	7	6,2	0,99
22.09.2013	24,00		64,500	51,860	12,640	64,28	58,36	5,92	7	6,2	1,12
23.09.2013	24,00		61,200	50,540	10,660	64,10	58,13	5,97	7	6,2	0,99
Среднее	24,00		62,612	52,229	10,383	64,12					0,97
Итого	744,00		1940,960	1619,100	321,86						30,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Ти, ч
24.08.13 0:00	36491,770	25234,740	1000,56	15300,00
23.09.13 0:00	38432,730	26853,840	1030,64	16044,00

Расчет по среднему за период с

сут = Гкал

Расчетное потребление за предыдущий период

= 0,00 Гкал

Корректировка на Тхв

11°C

= 3,54 Гкал

Расчет с учетом аварийного времени за период

сут = Гкал

Расчет по договорным нагрузкам с по

0 сут


Итого к ОПЛАТЕ по УУТЭ: Qгвс= 26,54 Гкал

ОПЛАТА по договору: 0 сут

"ПетербургТеплоЭнерго" Отчет принят

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Борисов Д.С.



Handwritten signature

ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН
ЧАСОВЫЕ АРХИВЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
МИХАЙЛОВА С

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ

за сентябрь 2013

Код УУТЭ: 6043

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: 0239-4-07/19

Телефон: 783-32-35

Узел учета: ГВС

Адрес: п. Стрельна, ул. Львовская д.21

Обслуживающая организация: ООО "Управление Капитального Ремонта"

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник ул. Львовская д.14 лит.А

Схема подключения: Зависимая закрытая, 4х-трубная, ГВС с циркуляцией

график: 105/70

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВКТ-7.03 №13/315

Режим (схема): 3

Приборы УУТЭ поверены до 09.03.2015

Тхв, гр.С=0

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

лето:

оговорные нагрузки, Гкал/час:

Qот.= 0,31325

Qвент.=

Qгвс.= 0,0927

оговорные расходы, т/час:

Gот.= 8,95

Gвент.=

Gгвс.= 1,55

оговорные расходы т/сут:

Gот.=

Gвент.=

Gгвс.=

актическое потребление за отчетный период:

с 24.08.2013 по 23.09.2013

УЧЕТ (ТВ-2)											
Дата	Ти час	HC	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
			т	т	т	С	С	С	кг/см 2	кг/см2	Гкал
24.08.2013	24.00		46,130	35,240	10,890	63,78	54,19	9,59	7	6,2	1,03
25.08.2013	24.00		48,020	33,600	14,420	63,86	54,28	9,58	7	6,2	1,24
26.08.2013	24.00		46,830	34,130	12,700	63,80	54,14	9,66	7	6,2	1,14
27.08.2013	24.00		47,380	33,690	13,690	63,78	54,19	9,59	7	6,2	1,20
28.08.2013	24.00		46,760	35,030	11,730	63,86	54,26	9,60	7	6,2	1,09
29.08.2013	24.00		46,530	34,000	12,530	63,62	54,07	9,55	7	6,2	1,12
30.08.2013	24.00		46,890	33,100	13,790	62,70	53,53	9,17	7	6,2	1,17
31.08.2013	24.00		47,030	33,630	13,400	63,69	54,09	9,60	7	6,2	1,18
01.09.2013	24.00		48,460	31,700	16,760	63,72	54,09	9,63	7	6,2	1,37
02.09.2013	24.00		45,670	33,890	11,780	63,71	54,05	9,66	7	6,2	1,08
03.09.2013	24.00		45,590	33,370	12,220	63,66	53,79	9,87	7	6,2	1,11
04.09.2013	24.00		45,630	33,100	12,530	63,63	53,85	9,78	7	6,2	1,12
05.09.2013	24.00		45,010	33,210	11,800	63,69	53,71	9,98	7	6,2	1,08
06.09.2013	24.00		44,920	33,360	11,560	63,70	53,71	9,99	7	6,2	1,07
07.09.2013	24.00		45,210	33,010	12,200	63,77	53,58	10,19	7	6,2	1,12
08.09.2013	24.00		47,140	31,690	15,450	63,66	53,79	9,87	7	6,2	1,30
09.09.2013	24.00		45,180	33,150	12,030	63,51	53,62	9,89	7	6,2	1,09
10.09.2013	24.00		44,610	31,980	12,630	63,48	53,71	9,77	7	6,2	1,12
11.09.2013	24.00		45,500	32,150	13,350	63,70	53,50	10,20	7	6,2	1,18
12.09.2013	24.00		46,350	33,840	12,510	63,66	54,05	9,61	7	6,2	1,12
13.09.2013	24.00		45,760	33,570	12,190	63,66	54,22	9,44	7	6,2	1,10
14.09.2013	24.00		46,830	33,050	13,580	63,68	53,81	9,87	7	6,2	1,19
15.09.2013	24.00		49,100	33,760	15,340	63,71	54,08	9,63	7	6,2	1,30
16.09.2013	24.00		46,410	33,170	13,240	63,60	53,77	9,83	7	6,2	1,17
17.09.2013	24.00		45,650	31,820	13,830	63,68	53,14	10,54	7	6,2	1,22
18.09.2013	24.00		45,520	31,850	13,670	63,58	53,55	10,03	7	6,2	1,19
19.09.2013	24.00		45,930	31,750	14,180	63,47	53,65	9,82	7	6,2	1,21
20.09.2013	24.00		45,650	31,050	14,600	63,60	53,57	10,03	7	6,2	1,24
21.09.2013	24.00		46,370	31,270	15,100	63,62	53,61	10,01	7	6,2	1,27
22.09.2013	24.00		47,550	30,910	16,640	63,75	53,75	10,00	7	6,2	1,37
23.09.2013	24.00		45,840	30,580	15,260	63,63	53,43	10,20	7	6,2	1,29
реднее	24.00		46,298	32,892	13,406	63,64					1,18
того	744,00		1435,250	1019,650	415,60						36,47

показания счетчиков на момент снятия данных:

дата, время	M1,т	M2,т	Q, Гкал	Ти, ч
08.13 0:00	24823,760	19245,150	589,38	15300,00
09.13 0:00	26259,010	20264,800	625,85	16044,00

Расчет по среднему за период с _____ сут = _____ Гкал
 расчетное потребление за предыдущий период = _____ Гкал
 корректировка на Тхв 11°C = _____ Гкал
 расчет с учетом аварийного времени за период _____ сут = _____ Гкал
 расчет по договорным нагрузкам с _____ 0 сут = _____ Гкал

Итого к ОПЛАТЕ по УУТЭ: Qгвс= 31,90 Гкал
 ОПЛАТА по договору: 0 сут

«ПетербургТеплоЭнерго» Отчет принят
 ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

[Подпись]

Борисов Д.С.

ООО «ПетербургТеплоЭнерго»
 ГРУППА ПО ПРИБОРНОМУ
 УЧЕТУ ПЕТРОВЦОВОГО
 РАЙОНА
 Для отчетов по узлам учета
 29.09.2013
 «____» _____ 20____ г.



[Подпись]

ОТЧЕТ ПО УЗЛУ
 ЧАСОВЫЕ АРХИВЫ
 ПРЕДСТАВЛЕН
 МИХАИЛОВА О