

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: 0239-4-07/19

Телефон: 783-32-35

Узел учета: ГВС

Адрес: п. Стрельна, ул. Львовская д.17

Обслуживающая организация: ООО "Управление Капитального Ремонта"

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник: ул. Львовская д.14 лит.А

Схема подключения: Зависимая закрытая, 4х-трубная, ГВС с циркуляцией

график: 105/70

Часовые и суточные архивы в файлах:

Вычислитель: ВК1-7.03 №110/18

Режим (схема): 3

Приборы УУТЭ поверены до 06.09.2014

Тхв, гр С=0

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот = 0,3937

Qвент =

Qгвс = 0,1261

Договорные расходы, т/час:

Gот = 11,25

Gвент =

Gгвс = 2,1

Договорные расходы т/сут:

Gот =

Gвент =

Gгвс =

Фактическое потребление за отчетный период:

с 24.10.2013 по 23.11.2013

УЧЕТ (ТВ-2)												
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2		Q,
час			т	т	т	С	С	С	кг/см ²	кг/см ²		Гкал
24.10.2013	24,00		33,510	19,400	14,110	62,63	51,31	11,32	6,8	6		1,11
25.10.2013	24,00		32,030	19,550	12,480	62,35	51,49	10,86	6,8	6		0,99
26.10.2013	24,00		33,420	20,950	12,470	62,66	51,60	11,06	6,8	6		1,01
27.10.2013	24,00		38,120	20,590	17,530	62,94	52,57	10,37	6,8	6		1,32
28.10.2013	24,00		33,140	20,690	12,450	62,61	51,71	10,90	6,8	6		1,01
29.10.2013	24,00		33,360	20,730	12,630	62,77	51,88	10,89	6,8	6		1,02
30.10.2013	24,00		33,050	20,560	12,490	62,54	51,63	10,91	6,8	6		1,01
31.10.2013	24,00		33,260	20,590	12,670	62,67	51,64	11,03	6,8	6		1,02
01.11.2013	24,00		32,200	20,350	11,850	62,51	51,45	11,06	6,8	6		0,97
02.11.2013	24,00		35,300	20,380	14,920	62,72	52,05	10,67	6,8	6		1,16
03.11.2013	24,00		33,570	20,350	13,220	62,63	51,56	11,07	6,8	6		1,05
04.11.2013	24,00		35,610	20,180	15,430	62,65	51,78	10,87	6,8	6		1,19
05.11.2013	24,00		32,730	20,090	12,640	62,49	51,42	11,07	6,8	6		1,01
06.11.2013	24,00		33,150	19,880	13,270	62,43	51,09	11,34	6,8	6		1,05
07.11.2013	24,00		38,340	25,680	12,660	62,72	53,31	9,41	6,8	6		1,03
08.11.2013	24,00		43,230	31,780	11,450	63,00	54,60	8,40	6,8	6		0,99
09.11.2013	24,00		45,010	31,720	13,290	62,98	54,38	8,60	6,8	6		1,11
10.11.2013	24,00		46,460	31,610	14,850	63,02	54,93	8,09	6,8	6		1,20
11.11.2013	24,00		44,040	31,670	12,370	62,93	54,67	8,26	6,8	6		1,04
12.11.2013	24,00		45,220	31,430	13,790	62,95	54,83	8,12	6,8	6		1,13
13.11.2013	24,00		43,840	31,550	12,290	63,02	54,62	8,40	6,8	6		1,04
14.11.2013	24,00		44,050	31,840	12,210	62,94	54,56	8,38	6,8	6		1,04
15.11.2013	24,00		43,740	31,660	12,080	62,97	54,49	8,48	6,8	6		1,03
16.11.2013	24,00		45,160	31,750	13,410	62,98	54,72	8,26	6,8	6		1,11
17.11.2013	24,00		48,710	31,640	17,070	63,08	55,09	7,99	6,8	6		1,33
18.11.2013	24,00		45,200	31,790	13,410	63,01	54,76	8,25	6,8	6		1,11
19.11.2013	24,00		43,790	31,730	12,060	62,85	54,49	8,36	6,8	6		1,02
20.11.2013	24,00		44,520	31,700	12,820	62,87	54,60	8,27	6,8	6		1,07
21.11.2013	24,00		44,980	31,650	13,330	62,98	54,66	8,32	6,8	6		1,10
22.11.2013	24,00		43,810	31,890	11,920	62,96	54,59	8,37	6,8	6		1,02
23.11.2013	24,00		44,490	32,010	12,480	62,97	54,82	8,15	6,8	6		1,05
Среднее	24,00		39,582	26,367	13,215	62,80	53,27	9,53				1,07
Итого	744,00		1227,040	817,390	409,65							33,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1 т	M2 т	Q, Гкал	Ти, ч
24.10.13 0:00	30508,150	21038,020	796,62	17104,00
23.11.13 0:00	31735,190	21855,410	829,94	17848,00

Расчет по среднему за период с _____ по _____ 0 сут = 0,00 Гкал
 Расчетное потребление за предыдущий период = 0,00 Гкал
 Корректировка на Тхв 2°C = 0,82 Гкал
 Расчет с учетом аварийного времени за период _____ сут = _____ Гкал
 Расчет по договорным нагрузкам с по _____ 0 сут


Итого к ОПЛАТЕ по УУТЭ: Qгвс= 32,50 Гкал
 ОПЛАТА по договору: 0 сут

"ПетербургТеплоЭнерго" Отчет принят

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



Борисов Д.С.







Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: 0239-4-07/19

Телефон: 783-32-35 Узел учета: ГВС

Адрес: п. Стрельна, ул. Львовская д.19

Обслуживающая организация: ООО "Управление Капитального Ремонта"

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник ул. Львовская д.14 лит.А

Схема подключения: Зависимая закрытая, 4х-трубная, ГВС с циркуляцией

график: 105/70

Вычислитель: ВКТ-7.03 №120186

Часовые и суточ. архивы в файлах:

Режим (схема): 3

Приборы УУТЭ поверены до 08.12.2014

Тхв, гр.С=0

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

лето:

Договорные нагрузки, т/кал/час:

Qот = 0,4255

Qвент. =

Qгвс. = 0,133

Договорные расходы, т/час:

Gот = 12,16

Gвент. =

Gгвс. = 2,22

Договорные расходы т/сут:

Gот. =

Gвент. =

Gгвс. =

Фактическое потребление за отчетный период:

с 24.10.2013 по 23.11.2013

УЧЕТ (ТВ-2)																
Дата	Ти час	НС	M1, т		M2, т		dM, т		T1, С		T2, С		dТ, С	P1 кг/см ²	P2 кг/см ²	Q, Гкал
			т	т	т	т	С	С	С	С						
24.10.2013	24.00		39,100	25,680	13,420	63,67	51,70	11,97	7	6,2						1,18
25.10.2013	24.00		38,830	24,890	13,940	63,52	53,81	9,71	7	6,2						1,15
26.10.2013	24.00		40,300	25,280	15,020	63,71	52,53	11,18	7	6,2						1,26
27.10.2013	24.00		41,780	24,150	17,630	63,74	52,02	11,72	7	6,2						1,42
28.10.2013	24.00		38,930	26,180	12,750	63,58	52,15	11,43	7	6,2						1,13
29.10.2013	24.00		39,250	25,970	13,280	63,66	52,14	11,52	7	6,2						1,16
30.10.2013	24.00		39,210	25,480	13,730	63,62	52,03	11,59	7	6,2						1,19
31.10.2013	24.00		39,110	25,730	13,380	63,67	51,98	11,69	7	6,2						1,17
01.11.2013	24.00		37,490	26,470	11,020	63,53	51,74	11,79	7	6,2						1,03
02.11.2013	24.00		39,860	25,420	14,440	63,65	52,00	11,65	7	6,2						1,23
03.11.2013	24.00		40,680	24,810	15,870	63,66	52,17	11,49	7	6,2						1,31
04.11.2013	24.00		40,430	25,140	15,290	63,75	52,15	11,60	7	6,2						1,28
05.11.2013	24.00		39,640	25,250	14,390	63,53	52,06	11,47	7	6,2						1,22
06.11.2013	24.00		38,800	25,460	13,340	63,56	51,71	11,85	7	6,2						1,16
07.11.2013	24.00		38,290	24,320	13,970	63,61	51,54	12,07	7	6,2						1,20
08.11.2013	24.00		37,770	23,940	13,830	63,60	51,43	12,17	7	6,2						1,19
09.11.2013	24.00		38,560	23,440	15,120	63,65	51,55	12,10	7	6,2						1,26
10.11.2013	24.00		40,580	21,640	18,940	63,73	51,31	12,42	7	6,2						1,49
11.11.2013	24.00		37,800	23,530	14,270	63,59	51,29	12,30	7	6,2						1,21
12.11.2013	24.00		38,240	23,110	15,130	63,66	51,34	12,32	7	6,2						1,27
13.11.2013	24.00		38,220	22,740	15,480	63,58	51,18	12,40	7	6,2						1,28
14.11.2013	24.00		38,210	23,560	14,650	63,69	51,32	12,37	7	6,2						1,24
15.11.2013	24.00		36,920	24,210	12,710	63,64	51,26	12,38	7	6,2						1,13
16.11.2013	24.00		38,050	23,770	14,280	63,65	51,14	12,51	7	6,2						1,22
17.11.2013	24.00		41,630	21,170	20,460	63,68	51,38	12,30	7	6,2						1,58
18.11.2013	24.00		37,880	23,590	14,290	63,73	51,20	12,53	7	6,2						1,22
19.11.2013	24.00		37,710	23,320	14,390	63,64	51,16	12,48	7	6,2						1,22
20.11.2013	24.00		37,760	23,400	14,360	63,61	51,16	12,45	7	6,2						1,22
21.11.2013	24.00		38,350	22,870	15,480	63,69	51,38	12,31	7	6,2						1,28
22.11.2013	24.00		37,950	23,420	14,530	63,66	51,08	12,58	7	6,2						1,24
23.11.2013	24.00		37,730	23,660	14,070	63,57	51,22	12,35	7	6,2						1,20
Среднее	24.00		38,873	24,245	14,628	63,64	51,68	11,96								1,24
Итого	744,00		1205,060	751,600	453,46											38,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Ти, ч
24.10.13 0:00	36491,770	25234,740		
23.11.13 0:00	37696,830	25986,340	1000,56	15300,00
			1038,88	16044,00

Расчет по среднему за период с

сут = Гкал

Расчетное потребление за предыдущий период

= 0,00 Гкал

Корректировка на Тхв

2°С

= 0,90 Гкал

Расчет с учетом аварийного времени за период

сут = Гкал

Расчет по договорным нагрузкам с по

0 сут

Итого к ОПЛАТЕ по УУТЭ: Qгвс= 37,42 Гкал


ОПЛАТА по договору: 0 сут

"ПетербургТеплоЭнерго" Отчет принят

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

[Подпись]

Борисов Д.С.



[Подпись]

УЧЕТ ПО ЧАСОВОМУ ПОТОКУ ТЕПЛОТЫ



Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: 0239-4-07/19

Телефон: 783-32-35

Узел учета: ГВС

Адрес: п. Стрельна, ул. Львовская д.21

Обслуживающая организация: ООО "Управление Капитального Ремонта"

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник: ул. Львовская д.14 лит.А

Схема подключения: Зависимая закрытая, 4х-трубная, ГВС с циркуляцией график: 105/70

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Вычислитель: ВК1-7.03 №13/315

Рассчетный алгоритм: зима: Q=M1(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)

Режим (схема): 3

Приборы УУТЭ поверены до 09.03.2015

Гхв, гр.С=0

Договорные нагрузки, Г кал/час:

Qот = 0,31325

Qвент =

Qгвс = 0,0927

Договорные расходы, т/час:

Gот = 8,95

Gвент =

Gгвс = 1,55

Договорные расходы т/сут:

Gот =

Gвент =

Gгвс =

Фактическое потребление за отчетный период:

с 24.10.2013 по 23.11.2013

УЧЕТ (ТВ-2)																Q, Гкал							
Дата	Ти час	НС	M1, т		M2, т		dM, т		T1, С		T2, С		dT, С		P1 кг/см2	P2 кг/см2							
			т	т	т	С	С	С	С	С													
24.10.2013	24.00		57,970	47,810	10,160	64,16		57,85		57,85		6,31	7	6,2									0,99
25.10.2013	24.00		49,630	40,070	9,560	63,96		57,15		57,15		6,81	7	6,2									0,91
26.10.2013	24.00		45,240	35,280	9,960	64,06		56,00		56,00		8,06	7	6,2									0,95
27.10.2013	24.00		47,510	35,150	12,360	64,14		56,26		56,26		7,88	7	6,2									1,10
28.10.2013	24.00		44,630	34,790	9,840	64,20		56,07		56,07		8,13	7	6,2									0,95
29.10.2013	24.00		43,810	34,920	8,890	64,14		55,93		55,93		8,21	7	6,2									0,89
30.10.2013	24.00		44,040	34,630	9,410	64,16		55,96		55,96		8,20	7	6,2									0,92
31.10.2013	24.00		43,220	34,850	8,370	64,04		55,81		55,81		8,23	7	6,2									0,85
01.11.2013	24.00		44,940	34,320	10,620	64,08		55,93		55,93		8,15	7	6,2									0,99
02.11.2013	24.00		44,190	34,880	9,310	64,11		56,04		56,04		8,07	7	6,2									0,91
03.11.2013	24.00		44,690	34,860	9,830	64,12		56,05		56,05		8,07	7	6,2									0,94
04.11.2013	24.00		45,670	34,890	10,780	64,09		56,01		56,01		8,08	7	6,2									1,00
05.11.2013	24.00		43,630	34,540	9,090	64,10		55,80		55,80		8,30	7	6,2									0,90
06.11.2013	24.00		43,690	34,390	9,300	64,00		55,85		55,85		8,15	7	6,2									0,91
07.11.2013	24.00		43,970	33,990	9,980	64,05		55,83		55,83		8,22	7	6,2									0,95
08.11.2013	24.00		43,300	33,670	9,630	64,12		55,65		55,65		8,47	7	6,2									0,93
09.11.2013	24.00		44,280	33,790	10,490	64,13		55,79		55,79		8,34	7	6,2									0,98
10.11.2013	24.00		47,020	33,790	13,230	63,96		56,03		56,03		7,93	7	6,2									1,15
11.11.2013	24.00		43,710	33,560	10,150	63,98		55,71		55,71		8,27	7	6,2									0,96
12.11.2013	24.00		44,460	33,550	10,910	64,01		55,68		55,68		8,33	7	6,2									1,01
13.11.2013	24.00		45,160	33,380	11,780	63,99		55,75		55,75		8,24	7	6,2									1,06
14.11.2013	24.00		44,340	33,660	10,680	64,00		55,77		55,77		8,23	7	6,2									0,99
15.11.2013	24.00		43,820	33,420	10,400	64,21		55,55		55,55		8,66	7	6,2									0,99
16.11.2013	24.00		45,560	33,590	11,970	64,14		55,85		55,85		8,29	7	6,2									1,08
17.11.2013	24.00		46,200	33,910	12,290	64,08		55,97		55,97		8,11	7	6,2									1,09
18.11.2013	24.00		44,110	33,340	10,770	64,18		55,69		55,69		8,49	7	6,2									1,01
19.11.2013	24.00		42,120	33,090	9,030	64,12		55,44		55,44		8,68	7	6,2									0,90
20.11.2013	24.00		43,510	33,070	10,440	64,10		55,55		55,55		8,55	7	6,2									0,98
21.11.2013	24.00		42,680	33,090	9,590	64,04		55,48		55,48		8,56	7	6,2									0,93
22.11.2013	24.00		43,500	33,440	10,060	64,07		55,77		55,77		8,30	7	6,2									0,95
23.11.2013	24.00		45,200	34,110	11,090	64,08		55,86		55,86		8,22	7	6,2									1,02
Среднее	24.00		45,026	34,704	10,322	64,08		55,94		55,94		8,15											0,97
Итого	744,00		1395,800	1075,830	319,97																		30,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	Ти, ч
24.10.13 0:00	27471,170	21010,350	663,98	16044,00
23.11.13 0:00	28866,970	22086,180	694,15	16788,00

Расчет по среднему за период с

сут = Гкал

Расчетное потребление за предыдущий период

= 0,00 Гкал

Корректировка на Тхв 2°C

= 0,64 Гкал

Расчет с учетом аварийного времени за период

сут = Гкал

Расчет по договорным нагрузкам с по

0 сут

Итого к ОПЛАТЕ по УУТЭ: Qгвс= 29,53 Гкал


ОПЛАТА по договору: 0 сут

"ПетербургТеплоЭнерго" Отчет принят

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

(Подпись)

Борисов Д.С.



(Подпись)

ОТВЕТ ВЫПУЩЕН
КАС. ОТДЕЛЕНИЕ
И. ПИКОТАКОВА
НИКОЛОВА О.А.