

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

за Январь 2013 г.

Источник:

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г

Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Львовская д. 17

Телефон: 952-72-65

Строит. Адрес:

Код УУТЭ:

Обслуживающая организация ООО "НЭК"

Телефон: 343-18-53

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Схема подключения: Зависимая, открытая, 2-х Трубая, ГВС Тулик

график: 150\70

Установленные приборы:

Часовые архивы в файлах: Львовская\_23\_ИТП\_1\_СПТ943\_19039\_

Вычислитель: ВКТ-7-03 №110718

Режим (схема): 3

Приборы УУТЭ поверены до

Тхв, гр.С=

Подающ.тр.(M1):

расходомер:ПРЭМ- 32

Gmin=

Gmax= 30

Термопреобр.: КТСПН

Преобр.давл:

Обратн.тр.(M2):

расходомер:ПРЭМ- 20

Gmin=

Gmax= 12

Термопреобр.: КТСПН

Преобр.давл:

тр-д. ГВС(M3):

расходомер:

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.:

Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(M4):

расходомер:

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.:

Преобр.давления:

тр.подпитки(V5):

расходомер:

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.:

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм:

зима:  $m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв)$

лето:  $m1*(h1-hxв)+m2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот.=

Qвент.=

Qтех.=

Qтех.гв.=

Qгвс.=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Qот.гвс.=

Qвент.гвс.=

Qтех.гвс.ср.=

Qтех.гвс.ср.=

Qгвс.ср.=

Договорные расходы (ср.сут.), т/час:

Gот.=

Gвент.=

Gтех.=

Gтех.гв.=

Gгвс.=

Конст.значения

P1=

P2=

кг/см2

с 19.12.2012 по 21.01.2013

Фактическое потребление за отчетный период

Учет (ТВ-1)

Дата	Ти час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q1,
			т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал
19.12.2012	24,00		49,46	31,67	17,79	63,26	52,68	10,58	6,80	6,00	1,46
20.12.2012	24,00		49,56	30,84	18,72	61,19	50,67	10,52	6,80	6,00	1,47
21.12.2012	24,00		49,79	32,49	17,30	63,20	52,71	10,49	6,80	6,00	1,44
22.12.2012	24,00		53,03	31,49	21,54	63,27	53,25	10,02	6,80	6,00	1,68
23.12.2012	24,00		53,86	31,45	22,41	63,31	53,14	10,17	6,80	6,00	1,74
24.12.2012	24,00		49,85	31,95	17,90	63,16	52,81	10,35	6,80	6,00	1,46
25.12.2012	24,00		49,30	31,90	17,40	63,06	52,92	10,14	6,80	6,00	1,42
26.12.2012	24,00		48,17	31,69	16,48	63,18	53,04	10,14	6,80	6,00	1,36
27.12.2012	24,00		46,90	32,82	14,08	63,17	53,13	10,04	6,80	6,00	1,22
28.12.2012	24,00		47,26	31,89	15,37	63,19	53,16	10,03	6,80	6,00	1,29
29.12.2012	24,00		47,05	32,57	14,48	63,15	53,19	9,96	6,80	6,00	1,24
30.12.2012	24,00		48,93	31,65	17,28	63,14	53,49	9,65	6,80	6,00	1,40
31.12.2012	24,00		53,44	31,71	21,73	63,35	54,14	9,21	6,80	6,00	1,67
01.01.2013	24,00		42,35	32,20	10,15	62,93	52,74	10,19	6,80	6,00	0,97
02.01.2013	24,00		43,73	31,97	11,76	63,04	52,86	10,18	6,80	6,00	1,07
03.01.2013	24,00		46,73	31,39	15,34	63,14	53,57	9,57	6,80	6,00	1,27
04.01.2013	24,00		46,00	32,32	13,68	63,07	53,36	9,71	6,80	6,00	1,18
05.01.2013	24,00		46,18	31,20	14,98	63,09	53,21	9,88	6,80	6,00	1,25
06.01.2013	24,00		46,40	31,91	14,49	63,12	53,25	9,87	6,80	6,00	1,23
07.01.2013	24,00		45,96	31,28	14,68	63,12	53,16	9,96	6,80	6,00	1,24
08.01.2013	24,00		49,20	31,43	17,77	63,19	53,52	9,67	6,80	6,00	1,43
09.01.2013	24,00		46,01	31,34	14,67	63,16	53,28	9,88	6,80	6,00	1,24
10.01.2013	24,00		40,38	26,32	14,06	62,86	51,83	11,03	6,80	6,00	1,17
11.01.2013	24,00		33,39	19,62	13,77	62,43	49,64	12,79	6,80	6,00	1,11
12.01.2013	24,00		34,29	20,09	14,20	62,51	49,54	12,97	6,80	6,00	1,15
13.01.2013	24,00		39,87	20,93	18,94	62,75	50,59	12,16	6,80	6,00	1,45
14.01.2013	24,00		37,50	22,83	14,67	62,58	50,39	12,19	6,80	6,00	1,20
15.01.2013	24,00		33,73	19,15	14,58	62,41	49,35	13,06	6,80	6,00	1,16
16.01.2013	24,00		35,32	21,01	14,31	62,54	49,98	12,56	6,80	6,00	1,16
17.01.2013	24,00		36,18	19,85	16,33	62,62	49,96	12,66	6,80	6,00	1,28
18.01.2013	24,00		34,66	19,80	14,86	62,43	49,65	12,78	6,80	6,00	1,18
19.01.2013	24,00		34,78	18,75	16,03	62,43	49,42	13,01	6,80	6,00	1,24
20.01.2013	24,00		37,84	17,43	20,41	62,58	49,55	13,03	6,80	6,00	1,50
21.01.2013	24,00		33,93	19,57	14,36	62,46	49,61	12,85	6,80	6,00	1,15
Среднее	24,0		43,85	27,78	16,07	62,89	51,96	10,92	6,80	6,00	1,31
Итого	816,0		1491,0	944,5	546,5						44,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	Q1,Гкал	To, ч
18/12/1224:00	16786,56	11296,68	459,58	9640
22.01.2013 00:00	18299,11	12254,09	504,77	10473

Период расчета по среднему:

Сут


Период расчета по договору:

Сут



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/ Алиев А.Т. /



*(Handwritten signature)*

СТ. РАЙОНА  
БОЛЬШОЙ  
ДОС. ГАБРИЕЛ  
СТАЛОВА О...