Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2013 г.

Источник:

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба" Договор: № _____ от _____г Узел учета: ГВС

Адрес: ул. Львовская д. 21 Телефон: 952-72-65 Строит. Адрес: Код УУТЭ:

Обслуживающая организация **ООО "НЭК"** Телефон: **343-18-53** Рассматривать совместно с УУТЭ:

Схема подключения: Зависимая, открытая, 2-х Трубная , ГВС Тупик график: 150\70

Установленные приборы: Часовые архивы в файлах:

Вычислитель: **ВКТ-7-03 №137315** Режим (схема): 3 Приборы УУТЭ поверены до Тхв, гр.С=

Подающ.тр.(М1): расходомер:ПРЭМ- 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТСПН Преобр.давл:

Обратн.тр.(М2): расходомер:ПРЭМ- 20 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТСПН Преобр.давл:

тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: m1*(h1-hхв)+m2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= Qвент.= Qтех.= Qтех.гв= Qгвс.=_____

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/час: Gот.= Gвент.= Gтех.= Gтех.гв= Gгвс.=_____

Конст.значения P1= P2= кг/см2

Фактическое потребление за отчетный период **с 19.12.2012 по 21.01.2013**

			Учет (ТВ-1)								
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q1,
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал
19.12.2012	24,00		40,23	29,04	11,19	64,27	53,24	11,03	7,00	6,20	1,04
20.12.2012	24,00		39,92	28,40	11,52	62,25	51,34	10,91	7,00	6,20	1,03
21.12.2012	24,00		40,39	29,67	10,72	64,28	53,19	11,09	7,00	6,20	1,02
22.12.2012	24,00		41,66	29,39	12,27	64,29	53,35	10,94	7,00	6,20	1,11
23.12.2012	24,00		44,48	29,46	15,02	64,16	53,84	10,32	7,00	6,20	1,27
24.12.2012	24,00		41,35	29,31	12,04	64,19	53,48	10,71	7,00	6,20	1,09
25.12.2012	24,00		39,72	29,24	10,48	64,14	53,32	10,82	7,00	6,20	0,99
26.12.2012	24,00		40,45	28,89	11,56	64,23	53,36	10,87	7,00	6,20	1,06
27.12.2012	24,00		40,03	29,62	10,41	64,15	53,01	11,14	7,00	6,20	1,01
28.12.2012	24,00		40,31	28,97	11,34	64,23	53,51	10,72	7,00	6,20	1,04
29.12.2012	24,00		40,47	29,45	11,02	64,12	53,58	10,54	7,00	6,20	1,02
30.12.2012	24,00		42,17	28,93	13,24	64,09	53,73	10,36	7,00	6,20	1,15
31.12.2012	24,00		46,87	29,55	17,32	64,29	54,34	9,95	7,00	6,20	1,41
01.01.2013	24,00		37,47	28,57	8,90	64,08	53,16	10,92	7,00	6,20	0,88
02.01.2013	24,00		39,30	28,56	10,74	64,16	53,47	10,69	7,00	6,20	0,99
03.01.2013	24,00		40,32	28,51	11,81	64,18	53,55	10,63	7,00	6,20	1,06
04.01.2013	24,00		39,59	29,18	10,41	64,14	53,52	10,62	7,00	6,20	0,98
05.01.2013	24,00		39,63	28,35	11,28	64,08	53,39	10,69	7,00	6,20	1,03
06.01.2013	24,00		38,82	29,00	9,82	64,17	53,36	10,81	7,00	6,20	0,94
07.01.2013	24,00		39,48	28,40	11,08	64,23	53,24	10,99	7,00	6,20	1,02
08.01.2013	24,00		43,68	28,87	14,81	64,23	53,86	10,37	7,00	6,20	1,25
09.01.2013	24,00		39,16	28,54	10,62	64,20	53,31	10,89	7,00	6,20	0,99
10.01.2013	24,00		34,87	23,77	11,10	64,13	52,14	11,99	7,00	6,20	1,00
11.01.2013	24,00		28,11	18,09	10,02	63,89	49,19	14,70	7,00	6,20	0,91
12.01.2013	24,00		29,59	18,37	11,22	63,98	49,62	14,36	7,00	6,20	0,98
13.01.2013	24,00		32,05	18,03	14,02	63,99	50,09	13,90	7,00	6,20	1,15
14.01.2013	24,00		29,30	17,85	11,45	63,84	49,59	14,25	7,00	6,20	0,99
15.01.2013	24,00		27,69	18,11	9,58	63,77	49,25	14,52	7,00	6,20	0,87
16.01.2013	24,00		28,90	17,26	11,64	63,92	49,58	14,34	7,00	6,20	0,99
17.01.2013	24,00		28,97	17,88	11,09	63,94	49,50	14,44	7,00	6,20	0,97
18.01.2013	24,00		29,32	17,44	11,88	63,93	49,66	14,27	7,00	6,20	1,01
19.01.2013	24,00		30,69	17,96	12,73	63,87	50,02	13,85	7,00	6,20	1,07
20.01.2013	24,00		32,79	17,76	15,03	64,02	50,34	13,68	7,00	6,20	1,21
21.01.2013	24,00		28,65	17,75	10,90	63,87	49,58	14,29	7,00	6,20	0,95
Среднее	24,0		36,95	25,24	11,71	64,04	52,14	11,90	7,00	6,20	1,04
Итого	816,0		1256,4	858,2	398,3						**35,47**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	Q1,Гкал	To, ч
18/12/1224:00	14500,61	10709,66	359,64	9300
22.01.2013 00:00	15776,07	11580,49	395,69	10133

Период расчета по среднему: Сут Гкал

Период расчета по договору: Сут

ООО «Петербургтеплоэнерго» ГРУППА ПО ПРИБОРНОМУ УЧЕТУ ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА Для отчетов по узлам учета 3. 01. 2013 «_____»_____20_____ г.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / Алиев А.Т. /

_____ /_____/