

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: 0239-4-07/19

Телефон: 783-32-35

Узел учета: Отопление

Адрес: п. Стрельна, ул. Львовская д.17
 Ослуживающая организация: ООО "ТЭК СПб"
 Источник: ул. Львовская д.14 лит.А

Рассматривать совместно с УУТЭ:
 Схема подключения: Зависимая закрытая, 4х-трубная, ГВС с циркуляцией график: 105/70

Вычислитель: Часовые и суточные архивы в файлах: Режим (схема): 3 Приборы УУТЭ поверены до 06.09.2014 I хв, гр. С=0
 Расчетный алгоритм: ВКТ-7.03 №110/18 зима: Q=M1(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето.
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,3937 Qгвс = 0,1261
 Договорные расходы, т/час: Got = 11,25 Gгвс = 2,1
 Договорные расходы т/сут: Got = Фактическое потребление за отчетный период: с 24.02.2014 по 23.03.2014

Дата		Тн	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q,
час		т	т	т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал
24.02.2014	24,00	145,580	146,950	-1,370	47,56	34,79	12,77	7	6,2			1,86
25.02.2014	24,00	145,540	146,860	-1,320	52,43	36,71	15,72	7	6,2			2,28
26.02.2014	24,00	145,570	146,860	-1,290	55,17	38,05	17,12	7	6,2			2,49
27.02.2014	24,00	145,390	146,730	-1,340	56,00	38,37	17,63	7	6,2			2,56
28.02.2014	24,00	145,410	146,770	-1,360	55,15	37,83	17,32	7	6,2			2,51
01.03.2014	24,00	145,530	146,870	-1,340	57,78	39,08	18,70	7	6,2			2,72
02.03.2014	24,00	145,540	146,900	-1,360	52,86	37,05	15,81	7	6,2			2,30
03.03.2014	24,00	145,420	146,760	-1,340	53,10	37,24	15,86	7	6,2			2,30
04.03.2014	24,00	145,380	146,660	-1,280	52,12	36,74	15,38	7	6,2			2,23
05.03.2014	24,00	145,190	146,500	-1,310	52,24	36,64	15,60	7	6,2			2,26
06.03.2014	24,00	145,310	146,520	-1,210	57,23	39,14	18,09	7	6,2			2,62
07.03.2014	24,00	145,410	146,680	-1,270	53,02	37,25	15,77	7	6,2			2,29
08.03.2014	24,00	145,480	146,720	-1,240	50,50	36,15	14,34	7	6,2			2,08
09.03.2014	24,00	145,320	146,630	-1,310	49,28	35,54	13,74	7	6,2			1,99
10.03.2014	24,00	145,390	146,500	-1,110	46,23	34,31	11,92	7	6,2			1,73
11.03.2014	24,00	145,530	146,290	-0,760	49,09	35,31	13,78	7	6,2			2,00
12.03.2014	24,00	145,240	146,240	-1,000	51,01	36,35	14,66	7	6,2			2,13
13.03.2014	24,00	145,090	146,240	-1,150	48,20	35,15	13,05	7	6,2			1,89
14.03.2014	24,00	145,000	146,180	-1,180	49,89	35,86	14,03	7	6,2			2,03
15.03.2014	24,00	145,010	146,250	-1,240	54,43	37,94	16,49	7	6,2			2,39
16.03.2014	24,00	144,850	146,090	-1,240	59,22	39,88	19,34	7	6,2			2,80
17.03.2014	24,00	144,600	146,040	-1,440	61,72	40,92	20,80	7	6,2			3,00
18.03.2014	24,00	144,610	146,140	-1,530	63,49	41,48	22,01	7	6,2			3,18
19.03.2014	24,00	144,600	146,170	-1,570	60,52	40,22	20,30	7	6,2			2,93
20.03.2014	24,00	144,570	146,180	-1,610	63,06	41,24	21,82	7	6,2			3,15
21.03.2014	24,00	144,820	146,460	-1,640	51,42	36,71	14,71	7	6,2			2,12
22.03.2014	24,00	144,760	146,360	-1,600	46,97	34,50	12,47	7	6,2			1,80
23.03.2014	24,00	144,780	146,300	-1,520	52,54	37,23	15,31	7	6,2			2,21
Среднее	24,00	145,176	146,495	-1,319	53,65	37,42	16,23					2,35
Итого	672,00	4064,920	4101,850	-36,93								65,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:


Дата, время	M1,т	M2,т	Q, Гкал	Тн, ч
24.02.14 0:00	48076,100	39524,770	1122,07	19336,00
23.03.14 0:00	52141,020	43626,620	1187,94	20008,00

Расчет по среднему за период с по 0 сут = 0,00 Гкал
 Расчетное потребление за предыдущий период = 0,00 Гкал
 Корректировка на Тхв 0°C = 0,00 Гкал
 Расчет с учетом аварийного времени за период сут = Гкал
 Расчет по договорным нагрузкам с по 0 сут

Итого к ОПЛАТЕ по УУТЭ: Qгвс= 65,87 Гкал
 ОПЛАТА по договору: 0 сут

"ПетербургТеплоЭнерго" Отчет принят

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)


 Борисов Д.С.



ООО «ПетербургТеплоЭнерго»
 ГРУППА ПО ПРИБОРНОМУ
 УЧЕТУ ПЕТРОВДВОРЦОВОГО
 РАЙОНА
 Для отчетов по узлам учета
 26.03.2014
 «___» 20__ г.

ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН
 ЧАСОВЫЕ АРХИВЫ
 ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
 МАРТЫНИН А.П.

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

за март 2014

Код УУТЭ: 6042

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: 0239-4-07/19

Телефон: 783-32-35

Узел учета: Отопление

Адрес: п. Стрельна, ул. Львовская д.19
Обслуживающая организация: ООО "ТЭК СПб"
Источник: ул. Львовская д.14 лит.А

Схема подключения: Зависимая закрытая, 4х-трубная, ГВС с циркуляцией

Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 105/70

Часовые и суточные архивы в файлах:

Режим (схема): 3

Приборы УУТЭ поверены до 08.12.2014

Тхв, гр.С=0

Вычислитель:

ВКТ-7.03 №120186

Расчетный алгоритм:

Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

лето:

Qвент =

0,133

Gвент =

2,22

Gвент =

с 24.02.2014 по 23.03.2014

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Got = 0,4255

Договорные расходы, т/час:

Got = 12,16

Договорные расходы, т/сут:

Got =

Фактическое потребление за отчетный период:

УЧЕТ (ТВ-1)												Q	
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2			Гкал
час	т	т	т	т	т	С	С	С	кг/см ²	кг/см ²			
24.02.2014	24,00		147,260	146,410	0,850	47,74	34,74	13,00	7,5	5,7			1,94
25.02.2014	24,00		147,100	146,300	0,800	52,68	36,72	15,96	7,5	5,7			2,38
26.02.2014	24,00		147,170	146,330	0,840	55,40	38,08	17,32	7,5	5,7			2,58
27.02.2014	24,00		147,050	146,230	0,820	56,25	38,44	17,81	7,5	5,7			2,65
28.02.2014	24,00		147,140	146,260	0,880	55,37	37,98	17,39	7,5	5,7			2,59
01.03.2014	24,00		147,270	146,440	0,830	57,95	39,13	18,82	7,5	5,7			2,80
02.03.2014	24,00		147,200	146,440	0,760	53,09	37,03	16,06	7,5	5,7			2,39
03.03.2014	24,00		147,060	146,270	0,790	53,32	37,01	16,31	7,5	5,7			2,43
04.03.2014	24,00		147,030	146,150	0,880	52,36	36,58	15,78	7,5	5,7			2,35
05.03.2014	24,00		146,880	146,070	0,810	52,45	36,53	15,92	7,5	5,7			2,37
06.03.2014	24,00		146,960	146,140	0,820	57,52	38,81	18,71	7,5	5,7			2,78
07.03.2014	24,00		147,080	146,230	0,850	53,24	37,04	16,20	7,5	5,7			2,41
08.03.2014	24,00		147,110	146,250	0,860	50,69	36,03	14,66	7,5	5,7			2,19
09.03.2014	24,00		146,920	146,140	0,780	49,47	35,50	13,97	7,5	5,7			2,08
10.03.2014	24,00		146,620	145,940	0,680	46,29	34,34	11,95	7,5	5,7			1,78
11.03.2014	24,00		146,370	145,750	0,620	49,14	35,38	13,76	7,5	5,7			2,04
12.03.2014	24,00		146,440	145,650	0,790	51,15	36,46	14,69	7,5	5,7			2,18
13.03.2014	24,00		146,490	145,640	0,850	48,36	35,29	13,07	7,5	5,7			1,94
14.03.2014	24,00		146,440	145,570	0,870	50,09	36,05	14,04	7,5	5,7			2,09
15.03.2014	24,00		146,540	145,660	0,880	54,64	37,93	16,71	7,5	5,7			2,48
16.03.2014	24,00		146,490	145,580	0,910	59,51	39,89	19,62	7,5	5,7			2,91
17.03.2014	24,00		146,440	145,550	0,890	62,02	40,70	21,32	7,5	5,7			3,16
18.03.2014	24,00		146,620	145,610	1,010	63,80	41,36	22,44	7,5	5,7			3,33
19.03.2014	24,00		146,480	145,600	0,880	60,81	40,30	20,51	7,5	5,7			3,04
20.03.2014	24,00		146,540	145,640	0,900	63,36	41,35	22,01	7,5	5,7			3,26
21.03.2014	24,00		146,830	145,900	0,930	51,63	36,41	15,22	7,5	5,7			2,27
22.03.2014	24,00		146,640	145,790	0,850	47,13	34,46	12,67	7,5	5,7			1,89
23.03.2014	24,00		146,560	145,680	0,880	52,74	37,13	15,61	7,5	5,7			2,32
Среднее	24,00		146,812	145,972	0,840	53,86	37,38	16,48					2,45
Итого	672,00		4110,730	4087,220	23,51								68,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	Q, Гкал	Ти, ч
24.02.14 0:00	58818,910	47355,210	1438,10	18996,00
23.03.14 0:00	62929,640	51442,430	1506,72	19668,00

Расчет по среднему за период с

сут =

Гкал

Расчетное потребление за предыдущий период

= 0,00 Гкал

Корректировка на Тхв

0°C

= 0,00 Гкал

Расчет с учетом аварийного времени за период

сут =

Гкал

Расчет по договорным нагрузкам с по

0 сут

Итого к ОПЛАТЕ по УУТЭ: Qвс= 68,62 Гкал

ОПЛАТА по договору: 0 сут

"ПетербургТеплоЭнерго" Отчет принят

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

[Подпись]

Борисов Д.С.



ООО «ПетербургТеплоЭнерго»
ГРУППА ПО ПРИБОРНОМУ
УЧЕТУ ПЕТРОДВОРЦОВОГО
РАЙОНА
Для отчетов по узлам учета
26.03.2014
«__»__ 20__ г.

ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН
ЧАСОВЫЕ АРХИВЫ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
МАРТЫШКИН А.П.

[Подпись]

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

за март 2014

Код УУТЭ: 6043 2805

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"
 Адрес: п. Стрельна, ул. Львовская д.21
 Обслуживающая организация: ООО "ТЭК СПб"
 Источник: ул. Львовская д.14 лит.А

Договор: 0239-4-07/19

Телефон: 783-32-35 Узел учета: Отопление

Схема подключения: Зависимая закрытая, 4х-трубная, ГВС с циркуляцией
 Рассматривать совместно с УУТЭ график: 105/70

Вычислитель: Часовые и суточ. архивы в файлах: Режим (схема): 3 Приборы УУТЭ поверены до 09.03.2015 1хв, гр.С=0
 Расчетный алгоритм: ВК1-7.03 №13/315 зима: Q=M1(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Qгвс = 0,0927
 Договорные нагрузки, т/час: Qот = 0,31325 Qгвс = 1,55
 Договорные расходы, т/час: Qот = 8,95 Qгвс =
 Договорные расходы т/сут: Qот =
 Фактическое потребление за отчетный период: с 24.02.2014 по 23.03.2014

УЧЕТ (ТВ-1)												
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Q	
час			т	т	т	С	С	С	кг/см ²	кг/см ²	Гкал	Тч
24.02.2014	24.00		105,510	104,540	0,970	47,81	34,27	13,54	7,5	5,7		1,47
25.02.2014	24.00		105,240	104,300	0,940	52,97	36,14	16,83	7,5	5,7		1,81
26.02.2014	24.00		105,160	104,280	0,880	55,57	37,31	18,26	7,5	5,7		1,95
27.02.2014	24.00		105,090	104,230	0,860	56,36	37,58	18,78	7,5	5,7		2,01
28.02.2014	24.00		105,150	104,250	0,900	55,61	37,12	18,49	7,5	5,7		1,97
01.03.2014	24.00		105,150	104,250	0,900	58,09	38,20	19,89	7,5	5,7		2,13
02.03.2014	24.00		105,280	104,300	0,980	53,21	36,38	16,83	7,5	5,7		1,81
03.03.2014	24.00		105,120	104,170	0,950	53,46	36,42	17,04	7,5	5,7		1,83
04.03.2014	24.00		105,060	104,130	0,930	52,47	35,95	16,52	7,5	5,7		1,77
05.03.2014	24.00		104,960	104,100	0,920	52,76	35,94	16,82	7,5	5,7		1,80
06.03.2014	24.00		104,900	104,040	0,860	57,51	37,94	19,57	7,5	5,7		2,08
07.03.2014	24.00		105,100	104,240	0,860	53,33	36,36	16,97	7,5	5,7		1,81
08.03.2014	24.00		105,210	104,350	0,860	50,79	35,34	15,45	7,5	5,7		1,65
09.03.2014	24.00		105,110	104,240	0,870	49,53	34,86	14,67	7,5	5,7		1,57
10.03.2014	24.00		105,110	104,230	0,880	46,52	33,68	12,84	7,5	5,7		1,38
11.03.2014	24.00		104,840	104,900	0,860	49,40	34,64	14,76	7,5	5,7		1,58
12.03.2014	24.00		104,770	103,930	0,840	51,44	35,61	15,83	7,5	5,7		1,69
13.03.2014	24.00		104,850	103,980	0,870	48,41	34,51	13,90	7,5	5,7		1,49
14.03.2014	24.00		104,740	103,910	0,830	50,26	35,21	15,05	7,5	5,7		1,61
15.03.2014	24.00		104,650	103,780	0,870	54,92	37,17	17,75	7,5	5,7		1,89
16.03.2014	24.00		104,490	103,680	0,810	59,74	39,06	20,68	7,5	5,7		2,19
17.03.2014	24.00		104,400	103,540	0,860	62,24	39,94	22,30	7,5	5,7		2,36
18.03.2014	24.00		104,480	103,570	0,910	64,01	40,41	23,60	7,5	5,7		2,50
19.03.2014	24.00		104,570	103,710	0,860	60,94	39,28	21,66	7,5	5,7		2,30
20.03.2014	24.00		104,590	103,640	0,950	63,42	40,07	23,35	7,5	5,7		2,48
21.03.2014	24.00		104,980	104,160	0,820	51,46	35,74	15,72	7,5	5,7		1,68
22.03.2014	24.00		105,020	104,150	0,870	47,40	33,97	13,43	7,5	5,7		1,44
23.03.2014	24.00		104,790	103,950	0,840	52,76	36,41	16,35	7,5	5,7		1,74
Среднее	24,00		104,940	104,056	0,884	54,01	36,63	17,39				1,86
Итого	672,00		2938,320	2913,570	24,75							51,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1 т	M2 т	Q, Гкал	Тч
24.02.14 0:00	42907,370	36866,710	956,79	18996,00
23.03.14 0:00	45845,690	39780,280	1008,76	19668,00

Расчет по среднему за период с сут = 0,00 Гкал
 Расчетное потребление за предыдущий период = 0,00 Гкал
 Корректировка на Тхв °С = 0,00 Гкал
 Расчет с учетом аварийного времени за период сут = Гкал
 Расчет по договорным нагрузкам с 0 сут

Итого к ОПЛАТЕ по УУТЭ: Qгвс= 51,97 Гкал
 ОПЛАТА по договору: 0 сут

"ПетербургТеплоЭнерго" Отчет принят

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

[Подпись]

Борисов Д.С.



ООО «ПетербургТеплоЭнерго»
 ГРУППА ПО ПРИБОРНОМУ
 УЧЕТУ ПЕТРОДВОРЦОВОГО
 РАЙОНА
 Для отчетов по узлам учета
 26.03.2014
 «___» _____ 20__ г.

УЧЕТ ПОЛУЧЕН
 ЧАСОВЫЕ АРХИВЫ
 ПРЕДОСТАВЛЕН
 МАРТЫГИН А.И.