

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

за август 2014

Код УУТЭ: 6041

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: 0239-4-07/19

Телефон: 783-32-35 Узел учета: ГВС

Адрес: п. Стрельна, ул. Львовская д.17
Обслуживающая организация: ООО "ТЭК СПб"
Источник ул. Львовская д.14 лит.А

Схема подключения: Зависимая закрытая, 4х-трубная, ГВС с циркуляцией график: 105/70

Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 105/70

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Режим (схема): 3

Приборы УУТЭ поверены до 06.09.2014

Тхв, гр.С=0

Вычислитель: ВКТ-7.03 №110718

Рассчетный алгоритм: зима: $Q=M1(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$

лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот. = 0,3937

Qвент. =

Qгвс. = 0,1261

Договорные расходы, т/час:

Gот. = 11,25

Gвент. =

Gгвс. = 2,1

Договорные расходы т/сут:

Gот. =

Gвент. =

Gгвс. =

Фактическое потребление за отчетный период:

с 01.08.2014 по 23.08.2014

| Дата | Ти час | НС | УЧЕТ (ТВ-2) | | | | | | | | | | | | Q, Гкал | |
|------------|--------|----|-------------|---------|--------|-------|-------|-------|------------|------------|--------|--------|--------|--|---------|-------|
| | | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, С | T2, С | dT, С | P1, кг/см2 | P2, кг/см2 | V3, м3 | V4, м3 | dV, м3 | | | |
| 01.08.2014 | 24,00 | | 34,370 | 24,710 | 9,660 | 62,84 | 53,73 | 9,11 | 6,8 | 6 | 35 | 25 | 10 | | | 0,83 |
| 02.08.2014 | 24,00 | | 34,010 | 24,430 | 9,580 | 62,76 | 53,25 | 9,51 | 6,8 | 6 | 34,6 | 24,67 | 9,93 | | | 0,84 |
| 03.08.2014 | 24,00 | | 36,140 | 24,570 | 11,570 | 62,83 | 53,53 | 9,30 | 6,8 | 6 | 36,81 | 24,82 | 11,99 | | | 0,96 |
| 04.08.2014 | 24,00 | | 34,940 | 24,420 | 10,520 | 62,81 | 53,42 | 9,39 | 6,8 | 6 | 35,58 | 24,67 | 10,91 | | | 0,89 |
| 05.08.2014 | 24,00 | | 36,650 | 24,120 | 12,530 | 62,89 | 53,58 | 9,31 | 6,8 | 6 | 37,34 | 24,37 | 12,97 | | | 1,01 |
| 06.08.2014 | 24,00 | | 35,290 | 24,540 | 10,750 | 62,81 | 53,52 | 9,29 | 6,8 | 6 | 35,91 | 24,8 | 11,11 | | | 0,90 |
| 07.08.2014 | 24,00 | | 34,630 | 24,460 | 10,170 | 62,79 | 53,44 | 9,35 | 6,8 | 6 | 35,26 | 24,72 | 10,54 | | | 0,87 |
| 08.08.2014 | 24,00 | | 34,040 | 24,140 | 9,900 | 62,81 | 53,37 | 9,44 | 6,8 | 6 | 34,66 | 24,39 | 10,27 | | | 0,85 |
| 09.08.2014 | 24,00 | | 34,190 | 24,110 | 10,080 | 62,82 | 53,06 | 9,76 | 6,8 | 6 | 34,81 | 24,36 | 10,45 | | | 0,87 |
| 10.08.2014 | 24,00 | | 35,140 | 24,220 | 10,920 | 62,87 | 53,20 | 9,67 | 6,8 | 6 | 35,76 | 24,46 | 11,3 | | | 0,92 |
| 11.08.2014 | 24,00 | | 35,470 | 23,920 | 11,550 | 62,86 | 53,31 | 9,55 | 6,8 | 6 | 36,11 | 24,17 | 11,94 | | | 0,96 |
| 12.08.2014 | 24,00 | | 34,050 | 23,830 | 10,220 | 62,77 | 53,03 | 9,74 | 6,8 | 6 | 34,65 | 24,07 | 10,58 | | | 0,87 |
| 13.08.2014 | 24,00 | | 35,220 | 23,660 | 11,560 | 62,85 | 53,14 | 9,71 | 6,8 | 6 | 35,84 | 23,9 | 11,94 | | | 0,96 |
| 14.08.2014 | 24,00 | | 36,450 | 23,600 | 12,850 | 62,86 | 53,12 | 9,74 | 6,8 | 6 | 37,13 | 23,84 | 13,29 | | | 1,04 |
| 15.08.2014 | 24,00 | | 36,050 | 23,620 | 12,430 | 62,84 | 52,94 | 9,90 | 6,8 | 6 | 36,72 | 23,86 | 12,86 | | | 1,02 |
| 16.08.2014 | 24,00 | | 36,630 | 23,750 | 12,880 | 62,92 | 53,18 | 9,74 | 6,8 | 6 | 37,32 | 23,99 | 13,33 | | | 1,04 |
| 17.08.2014 | 24,00 | | 39,210 | 25,090 | 14,120 | 63,02 | 53,65 | 9,37 | 6,8 | 6 | 39,91 | 25,33 | 14,58 | | | 1,13 |
| 18.08.2014 | 24,00 | | 39,070 | 25,120 | 13,950 | 63,31 | 53,87 | 9,44 | 6,8 | 6 | 39,8 | 25,38 | 14,42 | | | 1,12 |
| 19.08.2014 | 24,00 | | 37,810 | 24,990 | 12,820 | 63,24 | 53,31 | 9,93 | 6,8 | 6 | 38,51 | 25,24 | 13,27 | | | 1,06 |
| 20.08.2014 | 24,00 | | 37,110 | 25,420 | 11,690 | 63,27 | 53,46 | 9,81 | 6,8 | 6 | 37,8 | 25,67 | 12,13 | | | 0,99 |
| 21.08.2014 | 24,00 | | 37,860 | 25,110 | 12,750 | 63,20 | 53,30 | 9,90 | 6,8 | 6 | 38,56 | 25,35 | 13,21 | | | 1,06 |
| 22.08.2014 | 24,00 | | 36,900 | 25,540 | 11,360 | 63,25 | 53,34 | 9,91 | 6,8 | 6 | 37,58 | 25,79 | 11,79 | | | 0,97 |
| 23.08.2014 | 24,00 | | 36,930 | 25,180 | 11,750 | 63,28 | 53,04 | 10,24 | 6,8 | 6 | 37,61 | 25,42 | 12,19 | | | 1,00 |
| Среднее | 24,00 | | 36,007 | 24,459 | 11,548 | 62,95 | 53,34 | 9,61 | | | 36,66 | 24,71 | 11,96 | | | 0,96 |
| Итого | 552,00 | | 828,160 | 562,550 | 265,61 | | | | | | 843,27 | 568,27 | 275,00 | | | 22,15 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | V3, м3 | V4, м3 | Q, Гкал | Ти, ч |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|----------|
| 01.08.14 0:00 | 41851,200 | 28862,290 | 42687,955 | 29417,3830 | 1081,79 | 23152,00 |
| 23.08.14 0:00 | 42679,360 | 29424,840 | 43531,225 | 29985,6530 | 1103,94 | 23704,00 |

Расчет по среднему за период с

сут = 0,00 Гкал

Расчетное потребление за предыдущий период

= 0,00 Гкал

Корректировка на Тхв

15°C

= 3,98 Гкал

Расчет с учетом аварийного времени за период

сут = Гкал

Расчет по договорным нагрузкам с по

0 сут

Итого к ОПЛАТЕ по УУТЭ: Qгвс= 18,17 Гкал

ОПЛАТА по договору: 0 сут

"ПетербургТеплоЭнерго" Отчет принят

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Борисов Д.С.



ООО «ПетербургТеплоЭнерго»
ГРУППА ПО ПРИБОРНОМУ
УЧЕТУ ПЕТРОДВОРЦОВОГО
РАЙОНА
Для отчетов по узлам учета
« 27 августа 2014 20 » г.

УЧЕТ ПОЛУЧЕН
ЧАСОВЫЕ АРХИВЫ
ПРЕДОСТАВЛЕН
МАРТЫШКИН А.П.

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

за август 2014

Код УУТЭ: 6042

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: 0239-4-07/19

Телефон: 783-32-35

Узел учета: ГВС

Адрес: п. Стрельна, ул. Львовская д.19
Обслуживающая организация: ООО "ТЭК СПб"
Источник ул. Львовская д.14 лит.А

Схема подключения: Зависимая закрытая, 4х-трубная, ГВС с циркуляцией

Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 105/70

Вычислитель: Часовые и суточн. архивы в файлах:
ВКТ-7.03 №120186 зима: $Q=M1(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)$ лето:
Расчетный алгоритм: $Q_{от} = 0,4255$ $Q_{вент} =$
Договорные нагрузки, т/час: $Q_{от} = 12,16$ $Q_{вент} =$
Договорные расходы т/сут: $Q_{от} =$ $Q_{вент} =$
Фактическое потребление за отчетный период: с 01.08.2014 по 23.08.2014

| Дата | Ти час | НС | УЧЕТ (ТВ-2) | | | | | | | | | | | | | | | Q _г | |
|------------|--------|----|-------------|----------|--------|-------|-------|-------|------------|------------|---------|---------|--------|--|--|--|--|----------------|-------|
| | | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, С | T2, С | dT, С | P1, кг/см2 | P2, кг/см2 | V3, м3 | V4, м3 | dV, м3 | | | | | | |
| 01.08.2014 | 24,00 | | 57,930 | 48,280 | 9,650 | 63,76 | 57,09 | 6,67 | 7 | 6,2 | 59 | 47,32 | 11,68 | | | | | | 0,96 |
| 02.08.2014 | 24,00 | | 56,260 | 48,060 | 8,200 | 63,79 | 56,60 | 7,19 | 7 | 6,2 | 57,31 | 47,1 | 10,21 | | | | | | 0,89 |
| 03.08.2014 | 24,00 | | 57,630 | 48,350 | 9,280 | 63,73 | 56,88 | 7,05 | 7 | 6,2 | 58,71 | 47,39 | 11,32 | | | | | | 0,96 |
| 04.08.2014 | 24,00 | | 56,220 | 47,720 | 8,500 | 63,76 | 56,62 | 7,14 | 7 | 6,2 | 57,25 | 46,76 | 10,49 | | | | | | 0,90 |
| 05.08.2014 | 24,00 | | 56,680 | 47,470 | 9,210 | 63,77 | 56,69 | 7,08 | 7 | 6,2 | 57,72 | 46,51 | 11,21 | | | | | | 0,95 |
| 06.08.2014 | 24,00 | | 56,570 | 47,750 | 8,820 | 63,76 | 56,71 | 7,05 | 7 | 6,2 | 57,6 | 46,79 | 10,81 | | | | | | 0,92 |
| 07.08.2014 | 24,00 | | 56,110 | 47,910 | 8,200 | 63,76 | 56,71 | 7,05 | 7 | 6,2 | 57,14 | 46,95 | 10,19 | | | | | | 0,88 |
| 08.08.2014 | 24,00 | | 55,820 | 47,210 | 8,410 | 63,77 | 56,59 | 7,18 | 7 | 6,2 | 56,67 | 46,25 | 10,42 | | | | | | 0,90 |
| 09.08.2014 | 24,00 | | 57,820 | 47,060 | 10,760 | 63,73 | 56,68 | 7,05 | 7 | 6,2 | 58,92 | 46,1 | 12,82 | | | | | | 1,04 |
| 10.08.2014 | 24,00 | | 56,640 | 47,500 | 9,140 | 63,77 | 56,57 | 7,20 | 7 | 6,2 | 57,7 | 46,54 | 11,16 | | | | | | 0,95 |
| 11.08.2014 | 24,00 | | 55,940 | 47,370 | 8,570 | 63,77 | 56,43 | 7,34 | 7 | 6,2 | 56,97 | 46,41 | 10,56 | | | | | | 0,92 |
| 12.08.2014 | 24,00 | | 55,720 | 47,030 | 8,690 | 63,79 | 56,32 | 7,47 | 7 | 6,2 | 56,75 | 46,07 | 10,68 | | | | | | 0,93 |
| 13.08.2014 | 24,00 | | 55,830 | 46,970 | 8,860 | 63,73 | 56,23 | 7,50 | 7 | 6,2 | 56,88 | 46,01 | 10,87 | | | | | | 0,94 |
| 14.08.2014 | 24,00 | | 57,890 | 46,730 | 11,160 | 63,83 | 56,24 | 7,59 | 7 | 6,2 | 58,96 | 45,77 | 13,19 | | | | | | 1,09 |
| 15.08.2014 | 24,00 | | 56,580 | 46,810 | 9,770 | 63,75 | 56,12 | 7,63 | 7 | 6,2 | 57,61 | 45,85 | 11,76 | | | | | | 1,00 |
| 16.08.2014 | 24,00 | | 57,040 | 47,780 | 9,260 | 63,79 | 56,22 | 7,57 | 7 | 6,2 | 58,1 | 46,82 | 11,28 | | | | | | 0,97 |
| 17.08.2014 | 24,00 | | 59,670 | 49,610 | 10,060 | 63,91 | 56,45 | 7,46 | 7 | 6,2 | 60,82 | 48,65 | 12,17 | | | | | | 1,04 |
| 18.08.2014 | 24,00 | | 60,210 | 49,890 | 10,320 | 64,32 | 56,81 | 7,51 | 7 | 6,2 | 61,36 | 48,93 | 12,43 | | | | | | 1,06 |
| 19.08.2014 | 24,00 | | 59,650 | 49,780 | 9,870 | 64,25 | 56,66 | 7,59 | 7 | 6,2 | 60,79 | 48,82 | 11,97 | | | | | | 1,04 |
| 20.08.2014 | 24,00 | | 60,540 | 50,230 | 10,310 | 64,31 | 56,76 | 7,55 | 7 | 6,2 | 61,7 | 49,27 | 12,43 | | | | | | 1,06 |
| 21.08.2014 | 24,00 | | 60,760 | 49,760 | 11,000 | 64,15 | 56,54 | 7,61 | 7 | 6,2 | 61,93 | 48,8 | 13,13 | | | | | | 1,11 |
| 22.08.2014 | 24,00 | | 60,770 | 50,610 | 10,160 | 64,30 | 56,72 | 7,58 | 7 | 6,2 | 61,96 | 49,65 | 12,31 | | | | | | 1,06 |
| 23.08.2014 | 24,00 | | 61,460 | 50,210 | 11,250 | 64,27 | 56,77 | 7,50 | 7 | 6,2 | 62,63 | 49,25 | 13,38 | | | | | | 1,12 |
| Среднее | 24,00 | | 57,806 | 48,265 | 9,541 | 63,90 | 56,57 | 7,33 | | | 58,89 | 47,30 | 11,59 | | | | | | 0,99 |
| Итого | 552,00 | | 1329,540 | 1110,090 | 219,45 | | | | | | 1354,48 | 1088,01 | 266,47 | | | | | | 22,71 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | V3, м3 | V4, м3 | Q, Гкал | Ти, ч |
|---------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|----------|
| 01.08.14 0:00 | 46591,663 | 31559,790 | 47529,541 | 31871,0440 | 1313,07 | 18208,00 |
| 23.08.14 0:00 | 47921,203 | 32669,880 | 48884,021 | 32959,0540 | 1335,78 | 18760,00 |

Расчет по среднему за период с 15°C сут = 0,00 Гкал
 Расчетное потребление за предыдущий период = 0,00 Гкал
 Корректировка на Тхв 15°C = 3,29 Гкал
 Расчет с учетом аварийного времени за период сут = Гкал
 Расчет по договорным нагрузкам с по 0 сут

Итого к ОПЛАТЕ по УУТЭ: Q_{гвс}= 19,42 Гкал
 ОПЛАТА по договору: 0 сут

"ПетербургТеплоЭнерго" Отчет принят

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



Борисов Д.С.

ООО «ПетербургТеплоЭнерго»
 ГРУППА ПО ПРИБОРНОМУ
 УЧЕТУ ПЕТРОДВОРЦОВОГО
 РАЙОНА
 Для отчетов по узлам учета
 « 27 Авг 2014 » 20 г.

ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН
 ЧАСОВЫЕ АРХИВЫ
 ПРЕДОСТАВЛЕННЫ
 МАРТЫШКИН А.П.

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"
 Адрес: п. Стрельна, ул. Львовская д.21
 Обслуживающая организация: ООО "ТЭК СПб"
 Источник ул. Львовская д.14 лит.А

Договор: 0239-4-0719

Телефон: 783-32-35 Узел учета: ГВС

Рассматривать совместно с УУТЭ:
 график: 105/70

Схема подключения: Зависимая закрытая, 4х-трубная, ГВС с циркуляцией

Вычислитель: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 ВКТ-7.03 №137315 зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)
 Режим (схема): 3 лето: I триоры УУТЭ поверены до 09.03.2015 I хв, гр.С=0
 Расчетный алгоритм: Qот = 0,31325
 Договорные нагрузки, т/час: Qот = 0,31325
 Договорные расходы, т/час: Got = 8,95
 Договорные расходы т/сут: Got =
 Фактическое потребление за отчетный период: с 01.08.2014 по 23.08.2014
 Qгвс = 0,0927
 Gгвс = 1,55
 Gгвс =

| УЧЕТ (ТВ-2) | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|----|----------|----------|--------|-------|-------|-------|-----------|-----------|---------|---------|--------|---------|
| Дата | Ти час | НС | M1, т | M2, т | dM, т | T1, С | T2, С | dT, С | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | V3 м3 | V4 м3 | dV м3 | Q, Гкал |
| 01.08.2014 | 24,00 | | 51,300 | 43,940 | 7,360 | 64,09 | 58,14 | 5,95 | 7 | 6,2 | 52,29 | 43,7 | 8,59 | 0,77 |
| 02.08.2014 | 24,00 | | 50,190 | 43,590 | 6,600 | 64,08 | 57,98 | 6,10 | 7 | 6,2 | 51,15 | 43,35 | 7,8 | 0,72 |
| 03.08.2014 | 24,00 | | 51,270 | 43,940 | 7,330 | 64,02 | 58,00 | 6,02 | 7 | 6,2 | 52,25 | 43,7 | 8,55 | 0,77 |
| 04.08.2014 | 24,00 | | 50,120 | 43,170 | 6,950 | 64,07 | 57,92 | 6,15 | 7 | 6,2 | 51,09 | 42,93 | 8,16 | 0,75 |
| 05.08.2014 | 24,00 | | 50,320 | 43,010 | 7,310 | 64,09 | 57,99 | 6,10 | 7 | 6,2 | 51,28 | 42,77 | 8,51 | 0,76 |
| 06.08.2014 | 24,00 | | 50,470 | 43,170 | 7,300 | 64,00 | 58,01 | 5,99 | 7 | 6,2 | 51,44 | 42,93 | 8,51 | 0,76 |
| 07.08.2014 | 24,00 | | 49,780 | 43,240 | 6,540 | 64,06 | 58,01 | 6,05 | 7 | 6,2 | 50,74 | 43 | 7,74 | 0,71 |
| 08.08.2014 | 24,00 | | 49,710 | 42,530 | 7,180 | 64,07 | 57,93 | 6,14 | 7 | 6,2 | 50,67 | 42,29 | 8,38 | 0,75 |
| 09.08.2014 | 24,00 | | 50,030 | 42,560 | 7,470 | 64,02 | 57,82 | 6,20 | 7 | 6,2 | 50,99 | 42,32 | 8,67 | 0,78 |
| 10.08.2014 | 24,00 | | 50,480 | 42,850 | 7,630 | 64,05 | 57,89 | 6,16 | 7 | 6,2 | 51,45 | 42,61 | 8,84 | 0,79 |
| 11.08.2014 | 24,00 | | 49,270 | 42,800 | 6,470 | 64,05 | 57,82 | 6,23 | 7 | 6,2 | 50,23 | 42,56 | 7,67 | 0,71 |
| 12.08.2014 | 24,00 | | 49,620 | 42,400 | 7,220 | 64,02 | 57,76 | 6,26 | 7 | 6,2 | 50,6 | 42,16 | 8,44 | 0,76 |
| 13.08.2014 | 24,00 | | 49,760 | 42,360 | 7,400 | 64,05 | 57,65 | 6,40 | 7 | 6,2 | 50,72 | 42,12 | 8,6 | 0,78 |
| 14.08.2014 | 24,00 | | 50,210 | 42,410 | 7,800 | 64,08 | 57,49 | 6,59 | 7 | 6,2 | 51,19 | 42,17 | 9,02 | 0,81 |
| 15.08.2014 | 24,00 | | 49,780 | 42,380 | 7,400 | 64,08 | 57,35 | 6,73 | 7 | 6,2 | 50,74 | 42,14 | 8,6 | 0,79 |
| 16.08.2014 | 24,00 | | 50,930 | 43,470 | 7,460 | 64,09 | 57,51 | 6,58 | 7 | 6,2 | 51,9 | 43,23 | 8,67 | 0,80 |
| 17.08.2014 | 24,00 | | 53,810 | 45,490 | 8,320 | 64,14 | 57,80 | 6,34 | 7 | 6,2 | 54,83 | 45,25 | 9,58 | 0,86 |
| 18.08.2014 | 24,00 | | 53,930 | 45,790 | 8,140 | 64,51 | 58,16 | 6,35 | 7 | 6,2 | 54,96 | 45,55 | 9,41 | 0,85 |
| 19.08.2014 | 24,00 | | 54,160 | 45,510 | 8,650 | 64,50 | 58,06 | 6,44 | 7 | 6,2 | 55,2 | 45,27 | 9,93 | 0,88 |
| 20.08.2014 | 24,00 | | 53,590 | 46,080 | 7,510 | 64,64 | 58,12 | 6,52 | 7 | 6,2 | 54,59 | 45,84 | 8,75 | 0,82 |
| 21.08.2014 | 24,00 | | 53,960 | 45,590 | 8,370 | 64,51 | 57,87 | 6,64 | 7 | 6,2 | 54,97 | 45,35 | 9,62 | 0,87 |
| 22.08.2014 | 24,00 | | 54,540 | 46,120 | 8,420 | 64,58 | 58,07 | 6,51 | 7 | 6,2 | 55,56 | 45,88 | 9,68 | 0,88 |
| 23.08.2014 | 24,00 | | 54,530 | 45,890 | 8,640 | 64,67 | 58,05 | 6,62 | 7 | 6,2 | 55,57 | 45,65 | 9,92 | 0,90 |
| Среднее | 24,00 | | 51,381 | 43,839 | 7,542 | 64,19 | 57,89 | 6,31 | | | 52,37 | 43,60 | 8,77 | 0,79 |
| Итого | 552,00 | | 1181,760 | 1008,290 | 173,47 | | | | | | 1204,41 | 1002,77 | 201,64 | 18,25 |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | V3, м3 | V4, м3 | Q, Гкал | Ти, ч |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| 01.08.14 0:00 | 39148,550 | 29036,580 | 9523,425 | 6876,3000 | 910,86 | 22092,00 |
| 23.08.14 0:00 | 40330,310 | 30044,870 | 10727,835 | 7879,0700 | 929,11 | 22644,00 |

Расчет по среднему за период с 0 сут = 0,00 Гкал
 Расчетное потребление за предыдущий период = 0,00 Гкал
 Корректировка на Тхв 15°C = 2,60 Гкал
 Расчет с учетом аварийного времени за период сут = Гкал
 Расчет по договорным нагрузкам с по 0 сут

Итого к ОПЛАТЕ по УУТЭ: Qгвс= 15,65 Гкал
 ОПЛАТА по договору: 0 сут

"ПетербургТеплоЭнерго" Отчет принят

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)



Борисов Д.С.

ООО «ПетербургТеплоЭнерго»
 ГРУППА ПО ПРИБОРНОМУ
 УЧЕТУ ПЕТРОВЦОВОГО
 РАЙОНА
 Для отчетов по узлам учета
 « 27 Авг 2014 20 г.

ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН
 ЧАСОВЫЕ АРХИВЫ
 ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
 МАРТЫШКИН А.П.