

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ

за Октябрь 2012 г.

Источник:

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г

Узел учета: Отопление

Адрес: ул. Львовская д. 19

Телефон: 952-72-65

Строит. Адрес:

Код УУТЭ:

Обслуживающая организация ООО "НЭК"

Телефон: 343-18-53

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Схема подключения: Зависимая, открытая, 2-х Трубная, ГВС Тулик

график: 150\70

Установленные приборы: Часовые архивы в файлах: Львовская\_23\_ИТП\_1\_СПТ943\_19039\_  
 Вычислитель: ВКТ-7-03 №120186 Режим (схема): 3 Приборы УУТЭ поверены до Тхв, гр.С=  
 Подающ.тр.(М1): расходомер:ПРЭМ- 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТСПН Преобр.давл:  
 Обратн.тр.(М2): расходомер:ПРЭМ- 20 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТСПН Преобр.давл:  
 тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:  
 тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:  
 тр.подпитки(В5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:  
 Расчетный алгоритм: зима:  $m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв)$  лето:  $m1*(h1-hxв)+m2*(h2-hxв)$   
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= Qвент.= Qтех.= Qтех.гв.= Qгвс.=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот.гвс.ср.= Qгвс.ср.=  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/час: Gот.= Gвент.= Gтех.= Gтех.гв.= Gгвс.=  
 Конст.значения P1= P2= кг/см2

Фактическое потребление за отчетный период с 01.10.2012 по 25.10.2012

Учет (ТВ-1)

Дата	Ти час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q1,
			т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал
01.10.2012	24,00		88,82	87,55	1,27	42,59	35,33	7,26	7,50	5,70	0,69
02.10.2012	24,00		224,10	220,92	3,18	42,92	36,16	6,76	7,50	5,70	1,64
03.10.2012	24,00		235,11	231,92	3,19	39,53	34,05	5,48	7,50	5,70	1,40
04.10.2012	24,00		254,13	250,66	3,47	43,50	37,26	6,24	7,50	5,70	1,72
05.10.2012	24,00		270,02	266,26	3,76	43,36	37,28	6,08	7,50	5,70	1,79
06.10.2012	24,00		267,26	263,51	3,75	45,50	38,54	6,96	7,50	5,70	2,01
07.10.2012	24,00		269,32	265,57	3,75	47,07	39,74	7,33	7,50	5,70	2,13
08.10.2012	24,00		250,42	246,94	3,48	47,27	39,46	7,81	7,50	5,70	2,10
09.10.2012	24,00		220,57	217,56	3,01	45,93	37,59	8,34	7,50	5,70	1,96
10.10.2012	24,00		223,58	220,41	3,17	47,17	38,61	8,56	7,50	5,70	2,04
11.10.2012	24,00		219,51	216,48	3,03	47,92	38,73	9,19	7,50	5,70	2,14
12.10.2012	24,00		215,84	212,89	2,95	48,22	38,75	9,47	7,50	5,70	2,16
13.10.2012	24,00		214,11	211,17	2,94	51,71	40,85	10,86	7,50	5,70	2,45
14.10.2012	24,00		213,80	210,85	2,95	55,72	43,58	12,14	7,50	5,70	2,72
15.10.2012	24,00		218,97	215,98	2,99	49,48	40,74	8,74	7,50	5,70	2,04
16.10.2012	24,00		213,69	210,71	2,98	44,38	37,25	7,13	7,50	5,70	1,64
17.10.2012	24,00		216,96	214,04	2,92	44,90	37,68	7,22	7,50	5,70	1,68
18.10.2012	24,00		223,15	220,14	3,01	45,64	38,28	7,36	7,50	5,70	1,76
19.10.2012	24,00		228,06	225,04	3,02	44,13	37,21	6,92	7,50	5,70	1,70
20.10.2012	24,00		227,95	225,08	2,87	43,44	36,77	6,67	7,50	5,70	1,63
21.10.2012	24,00		226,73	223,81	2,92	47,98	39,75	8,23	7,50	5,70	1,98
22.10.2012	24,00		226,66	223,73	2,93	51,71	41,88	9,83	7,50	5,70	2,36
23.10.2012	24,00		227,06	223,97	3,09	59,48	46,58	12,90	7,50	5,70	3,08
24.10.2012	24,00		227,77	224,72	3,05	54,00	42,91	11,09	7,50	5,70	2,66
25.10.2012	24,00		224,23	221,20	3,03	58,12	45,69	12,43	7,50	5,70	2,93
Среднее	24,0		225,11	222,04	3,07	47,67	39,23	8,44	7,50	5,70	2,02
Итого	600,0		5627,8	5551,1	76,7						50,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	Q1,Гкал	То, ч
25/10/1224:00	58200,39	66264,52	736,85	9171
25/05/1224:00	52492,24	60712,45	684,57	5499

Период расчета по среднему:

Сут Гкал

Период расчета по договору:

Сут

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

*(Handwritten signature)*



/ Алиев А.Т. /

ООО «Петербург-теплоэнерго»  
 ГРУППА ПО ПРИБОРНОМУ  
 УЧЕТУ ПЕТРОДВОРЦОВОГО  
 РАЙОНА  
 Для отчетов по узлам учета  
 « 29 10. 2012 20 » г.

*(Handwritten signature)*