

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ

за Январь 2013 г.

Источник:

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: № _____ от _____ г

Узел учета: Отопление

Адрес: ул. Львовская д. 21

Телефон: 952-72-65

Строит. Адрес:

Код УУТЭ:

Обслуживающая организация ООО "НЭК"

Телефон: 343-18-53

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Схема подключения: Зависимая, открытая, 2-х Трубная, ГВС Тулик

график: 150/70

Установленные приборы:

Часовые архивы в файлах:

Приборы УУТЭ поверены до

Тхв, гр.С=

Вычислитель: ВКТ-7-03 №137315

расходомер: ПРЭМ- 32

Режим (схема): 3

Gmin=

Термопреобр.: КТСПН

Преобр.давл:

Подающ.тр.(M1):

расходомер: ПРЭМ- 20

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.: КТСПН

Преобр.давл:

Обратн.тр.(M2):

расходомер:

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.:

Преобр.давления:

тр-д. ГВС(M3):

расходомер:

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.:

Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(M4):

расходомер:

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.:

Преобр.давления:

тр.подпитки(V5):

расходомер:

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.:

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм:

зима: $m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв)$

лето: $m1*(h1-hxв)+m2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот.=

Qвент.=

Qтех.=

Qтех.гвс=

Qгвс.=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Qот.ср.=

Qвент.ср.=

Qтех.ср.=

Qтех.гвс.ср.=

Qгвс.ср.=

Договорные расходы (ср.сут.), т/час:

Gот.=

Gвент.=

Gтех.=

Gтех.гвс.=

Gгвс.=

Конст.значения

P1=

P2=

кг/см2

Фактическое потребление за отчетный период

с 19.12.2012 по 21.01.2013

Учет (ТВ-1)

Дата	Ти час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q1,
			т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал
19.12.2012	24,00		118,04	109,49	8,55	93,53	51,29	42,24	7,50	5,70	5,43
20.12.2012	24,00		111,35	110,22	1,13	90,32	49,93	40,39	7,50	5,70	4,55
21.12.2012	24,00		105,75	104,76	0,99	89,86	49,51	40,35	7,50	5,70	4,32
22.12.2012	24,00		110,83	109,73	1,10	95,56	51,96	43,60	7,50	5,70	4,90
23.12.2012	24,00		110,96	109,86	1,10	96,88	52,47	44,41	7,50	5,70	5,00
24.12.2012	24,00		111,01	109,86	1,15	92,55	51,44	41,11	7,50	5,70	4,63
25.12.2012	24,00		111,22	110,23	0,99	84,52	49,01	35,51	7,50	5,70	4,00
26.12.2012	24,00		111,25	110,33	0,92	74,61	45,54	29,07	7,50	5,70	3,28
27.12.2012	24,00		111,34	110,55	0,79	65,64	42,54	23,10	7,50	5,70	2,60
28.12.2012	24,00		114,05	113,18	0,87	62,77	41,40	21,37	7,50	5,70	2,47
29.12.2012	24,00		114,06	113,01	1,05	74,91	46,23	28,68	7,50	5,70	3,32
30.12.2012	24,00		114,09	113,06	1,03	76,17	46,76	29,41	7,50	5,70	3,41
31.12.2012	24,00		114,45	113,54	0,91	64,25	42,36	21,89	7,50	5,70	2,55
01.01.2013	24,00		114,36	113,39	0,97	60,16	40,73	19,43	7,50	5,70	2,26
02.01.2013	24,00		114,27	113,28	0,99	60,25	40,71	19,54	7,50	5,70	2,27
03.01.2013	24,00		114,20	113,17	1,03	61,11	41,08	20,03	7,50	5,70	2,33
04.01.2013	24,00		114,18	113,22	0,96	62,18	41,62	20,56	7,50	5,70	2,39
05.01.2013	24,00		114,13	113,18	0,95	65,84	42,96	22,88	7,50	5,70	2,65
06.01.2013	24,00		114,13	113,12	1,01	69,94	44,48	25,46	7,50	5,70	2,95
07.01.2013	24,00		114,06	113,02	1,04	71,99	45,07	26,92	7,50	5,70	3,12
08.01.2013	24,00		114,13	112,99	1,14	73,29	45,58	27,71	7,50	5,70	3,22
09.01.2013	24,00		114,10	112,96	1,14	72,07	45,29	26,78	7,50	5,70	3,11
10.01.2013	24,00		114,26	113,28	0,98	67,82	43,58	24,24	7,50	5,70	2,81
11.01.2013	24,00		114,04	112,98	1,06	79,13	47,74	31,39	7,50	5,70	3,63
12.01.2013	24,00		113,81	112,63	1,18	90,42	51,83	38,59	7,50	5,70	4,46
13.01.2013	24,00		114,08	113,01	1,07	78,12	47,46	30,66	7,50	5,70	3,55
14.01.2013	24,00		114,13	113,09	1,04	71,51	44,85	26,66	7,50	5,70	3,09
15.01.2013	24,00		114,24	113,16	1,08	71,55	44,96	26,59	7,50	5,70	3,08
16.01.2013	24,00		113,15	112,03	1,12	73,27	45,50	27,77	7,50	5,70	3,19
17.01.2013	24,00		113,96	112,89	1,07	84,06	49,31	34,75	7,50	5,70	4,02
18.01.2013	24,00		113,75	112,59	1,16	93,68	52,57	41,11	7,50	5,70	4,75
19.01.2013	24,00		113,90	112,71	1,19	93,26	52,40	40,86	7,50	5,70	4,72
20.01.2013	24,00		114,09	113,01	1,08	80,40	48,09	32,31	7,50	5,70	3,74
21.01.2013	24,00		114,08	113,26	0,82	76,88	46,73	30,15	7,50	5,70	3,48
Среднее	24,0		113,34	112,08	1,25	77,01	46,56	30,46	7,50	5,70	3,51
Итого	816,0		3853,5	3810,8	42,7						119,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	Q1,Гкал	To, ч
18/12/12 24:00	50239,08	47847,02	799,65	10808
22.01.2013 00:00	54161,86	51727,02	921,02	11641

Период расчета по среднему:

Сут


Период расчета по договору:

Сут



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/ Алиев А.Т. /



Handwritten signature

СТЕПЕНЬ
ЧАСОВЫХ
ПРЕДОСТА
МКАА