

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ

за Февраль 2013 г.

Источник:

Абонент: ТСЖ "Львовская Усадьба"

Договор: № _____ от _____ г

Узел учета: **Отопление**

Адрес: ул. Львовская д. 17

Телефон: 952-72-65

Строит. Адрес:

Код УУТЭ:

Обслуживающая организация **ООО "НЭК"**

Телефон: **343-18-53**

Рассматривать совместно с УУТЭ:

Схема подключения: Зависимая, открытая, 2-х Трубная, ГВС Тулик

график: 150/70

Установленные приборы:

Часовые архивы в файлах: Львовская_23_ИТП_1_СПТ943_19039_

Вычислитель: **ВКТ-7-03 №110718**

Режим (схема): 3

Приборы УУТЭ поверены до

Тхв, гр.С=

Подающ.тр.(M1):

расходомер:ПРЭМ- 32

Gmin=

Gmax= 30

Термопреобр.: КТСПН

Преобр.давл:

Обратн.тр.(M2):

расходомер:ПРЭМ- 20

Gmin=

Gmax= 12

Термопреобр.: КТСПН

Преобр.давл:

тр-д. ГВС(M3):

расходомер:

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.:

Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(M4):

расходомер:

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.:

Преобр.давления:

тр.подпитки(V5):

расходомер:

Gmin=

Gmax=

Термопреобр.:

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм:

зима: $m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв)$

лето: $m1*(h1-hxв)+m2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/час:

Qот.=

Qвент.=

Qтех.=

Qтех.гвс.=

Qгвс.=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:

Qот.гвс.ср.=

Qвент.гвс.ср.=

Qтех.гвс.ср.=

Qтех.гвс.ср.=

Qгвс.ср.=

Договорные расходы (ср.сут.), т/час:

Gот.=

Gвент.=

Gтех.=

Gтех.гвс.=

Gгвс.=

Конст.значения

P1=

P2=

кг/см2

с 22.01.2013 по 24.02.2013

Фактическое потребление за отчетный период

Учет (ТВ-1)

Дата	Ти час	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Q1,
			т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал
22.01.2013	24,00		155,26	146,11	9,15	74,27	47,57	26,70	7,00	6,20	4,60
23.01.2013	24,00		161,75	161,75	0,00	72,27	46,98	25,29	7,00	6,20	4,09
24.01.2013	24,00		161,41	162,01	-0,60	79,64	49,99	29,65	7,00	6,20	4,79
25.01.2013	24,00		161,27	162,12	-0,85	82,46	51,19	31,27	7,00	6,20	5,04
26.01.2013	24,00		161,35	162,23	-0,88	73,03	47,49	25,54	7,00	6,20	4,12
27.01.2013	24,00		161,35	162,23	-0,88	78,12	49,59	28,53	7,00	6,20	4,60
28.01.2013	24,00		161,87	162,75	-0,88	82,83	51,78	31,05	7,00	6,20	5,03
29.01.2013	24,00		161,03	161,75	-0,72	72,06	47,24	24,82	7,00	6,20	4,00
30.01.2013	24,00		161,58	162,03	-0,45	68,21	45,65	22,56	7,00	6,20	3,64
31.01.2013	24,00		161,91	162,23	-0,32	66,07	44,88	21,19	7,00	6,20	3,43
01.02.2013	24,00		162,07	162,25	-0,18	62,59	43,28	19,31	7,00	6,20	3,13
02.02.2013	24,00		162,12	162,32	-0,20	67,81	45,69	22,12	7,00	6,20	3,58
03.02.2013	24,00		162,25	162,49	-0,24	70,30	46,81	23,49	7,00	6,20	3,81
04.02.2013	24,00		162,38	162,60	-0,22	69,82	46,57	23,25	7,00	6,20	3,77
05.02.2013	24,00		162,33	162,53	-0,20	71,97	47,51	24,46	7,00	6,20	3,97
06.02.2013	24,00		162,29	162,51	-0,22	67,08	45,34	21,74	7,00	6,20	3,53
07.02.2013	24,00		162,41	162,57	-0,16	64,72	44,32	20,40	7,00	6,20	3,31
08.02.2013	24,00		162,58	162,69	-0,11	61,42	42,73	18,69	7,00	6,20	3,04
09.02.2013	24,00		162,84	162,97	-0,13	61,35	42,76	18,59	7,00	6,20	3,03
10.02.2013	24,00		162,75	162,87	-0,12	61,33	42,72	18,61	7,00	6,20	3,03
11.02.2013	24,00		162,87	163,03	-0,16	63,03	43,60	19,43	7,00	6,20	3,16
12.02.2013	24,00		162,87	163,05	-0,18	63,38	43,80	19,58	7,00	6,20	3,19
13.02.2013	24,00		162,99	163,13	-0,14	62,19	43,04	19,15	7,00	6,20	3,12
14.02.2013	24,00		163,59	163,82	-0,23	64,20	43,97	20,23	7,00	6,20	3,31
15.02.2013	24,00		164,51	164,72	-0,21	66,92	45,22	21,70	7,00	6,20	3,57
16.02.2013	24,00		164,23	164,50	-0,27	69,50	46,28	23,22	7,00	6,20	3,81
17.02.2013	24,00		164,73	164,98	-0,25	72,24	47,69	24,55	7,00	6,20	4,04
18.02.2013	24,00		164,76	165,04	-0,28	71,91	47,59	24,32	7,00	6,20	4,01
19.02.2013	24,00		164,60	164,86	-0,26	73,05	47,83	25,22	7,00	6,20	4,15
20.02.2013	24,00		164,40	164,70	-0,30	71,52	47,21	24,31	7,00	6,20	3,99
21.02.2013	24,00		164,20	164,85	-0,65	85,05	52,51	32,54	7,00	6,20	5,34
22.02.2013	24,00		164,52	165,01	-0,49	75,11	48,90	26,21	7,00	6,20	4,31
23.02.2013	24,00		164,56	164,94	-0,38	69,19	46,12	23,07	7,00	6,20	3,79
24.02.2013	24,00		164,64	164,97	-0,33	69,88	46,37	23,51	7,00	6,20	3,87
Среднее	24,0		162,66	162,72	-0,07	70,13	46,48	23,66	7,00	6,20	3,86
Итого	816,0		5530,3	5532,6	-2,3						131,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1,т	M2,т	Q1,Гкал	To, ч
24/02/1324:00	79503,13	79037,76	1239,82	12439
22.01.2013 00:00	74073,13	73605,07	1111,43	11640

Период расчета по среднему:

Сут

Гкал

Период расчета по договору:

Сут

ООО «Петербургтеплоэнерго»
ГРУППА ПО ПРИБОРНОМУ
УЧЕТУ ПЕТРОДВОРЦОВОГО
РАЙОНА
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Для отчетов по узлам учета
 « 27 » 02 20 13 г.



/ Алиев А.Т. /

Handwritten signature

УЧЕТ И ОБУЧКА
 ЧАСОВЫХ АРХИВОВ
 И РАСЧЕТОВ